

法務学事課私学振興担当 行き

FAX : 019-629-5049

メール : AH0007@pref.iwate.jp

学校におけるブロック塀等の安全点検結果報告書

学校名	
報告者	職 : 氏名

設問	回答	備考
1. ブロック塀の有無	1) 有 2) 無	有の場合は以下の設問へ、なしの場合は調査終了です。
2. ブロック塀の高さ (地盤から)	1) 2.2m以下 2) 2.2m超	2.2m超の場合は高さを記入 高さ : m
3. 控え壁の有無	1) 有 2) 無	※塀の高さ1.2m超の場合、塀の長さ3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか
4. ブロック塀の厚さ	1) 10cm未満 2) 10cm以上	※塀の高さが2m超2.2m以下の場合
	1) 15cm未満 2) 15cm以上	
5. 基礎の有無	1) 基礎有り 2) 基礎無し 3) 不明	
6. ブロック塀の状態	塀に傾きはないか 1) 有 2) 無	
	塀にひび割れはないか 1) 有 2) 無	
	その他異常はないか 1) 有 2) 無	

上記の設問に対し、回答欄の該当するものに○をつけて、FAX又はメールでご回答ください。