

県有施設の耐震化の状況(警察庁舎)

(別紙6)

番号	施設名	棟名	所在地	建築年	構造	階数		延べ床面積	耐震性能			担当部局	備考	
						地上	地下		概要	Is値等	ランク			
1	警察本部		盛岡市	S57	SRC	11	3	13143.36	○	診断済み(改修不要)	0.67	A	岩手県警察本部会計課	
2	免許センター		盛岡市	S55	RC	3	1	5458.41	○	診断済み(改修不要)	0.635	A	岩手県警察本部会計課	
3	盛岡東警察署		盛岡市	H14	RC一部 SRC	10	1	14282.39	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
4	盛岡西警察署		盛岡市	S61	RC	4		3071.29	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
5	岩手警察署		岩手町	H7	RC	4		2126.13	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
6	花巻警察署		花巻市	H9	RC	4		2760.02	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
7	北上警察署		北上市	H5	RC	4		2674.62	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
8	奥州警察署		奥州市	S58	RC	4		2903.75	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
9	一関警察署		一関市	S53	RC	4		2515.07	○	改修済み	0.75	A	岩手県警察本部会計課	
10	千厩警察署		一関市	S59	RC	3		1768.03	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
11	大船渡警察署		大船渡市	S57	RC	4		2395.59	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
12	宮古警察署		宮古市	H29	RC	4		3204.89	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
13	岩泉警察署		岩泉町	H8	RC	4		1786.1	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
14	二戸警察署		二戸市	H22	RC	4		2226.93	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
15	釜石警察署・沿岸運転免許センター		釜石市	R1	RC	4		5649.36	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	
16	久慈警察署・県北運転免許センター		久慈市	R3	RC	4		3565.05	○	新耐震基準適合	—	新耐震	岩手県警察本部会計課	