

飲用水試験検査申し込み要領 [簡易検査]

岩手県久慈保健所

★ はじめに

保健所で行う飲用水試験(簡易検査)の内容は、糞便性汚染の指標となる項目など下表の14項目です。

この検査は、人が飲むことを目的とした水のみを対象としています。しょっぱい、おかしい臭いがする、濁りがあるなど明らかに異常があるものは検査するまでもなく不適となりますので窓口でご相談いただき、検査手数料が無駄にならないようご注意ください。

検査種類	検 査 項 目
化学検査 (簡易検査)	色度 濁度 臭気 味 pH 値 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩化物イオン 有機物(TOC) ※外観 ※アンモニア態窒素 ※残留塩素 (※印は参考項目)
細菌検査	一般細菌 大腸菌

★ 令和7年度の検査受付日(受付時間:午前9:00~11:00)

月	実施日	月	実施日	月	実施日
4月	7・21	8月	4・18	12月	1・15
5月	12・26	9月	8・29	1月	5・19
6月	9・23	10月	6・20	2月	2・16
7月	7・14	11月	10・17	3月	2・9

★ 採水方法(採水びんは4本です)

- ・検査する水は検査受付日当日に採水してください。
- ・蛇口から1~2分水を流した後に採水してください。
- ・蛇口にホース・ろ過器がついている場合は、取り外して採水してください。
- ・「濁りのある水」「色のついた水」「沈殿物や浮遊物(ごみ)のある水」は、濁りなどがおさまるまでよく水を流してから採水してください。
- ・別紙5のラベルを切り取って氏名を記入し、全てのびんにセロハンテープで貼り付けてください。

	びんの種類	採水上の注意事項
化学 検査用	① 900mL ガラスびん (一番大きいびん)	検査する水で中を 3回以上すすいでから、満杯に入れて ください。
	② 100mL ポリびん (小さいポリびん)	採水するまで冷暗所に保存してください。 薬品が入っていますので、 すすがず、あふれさせないように ゆっくりそそいで肩口以上まで 入れてください。
	③ 40mL ガラスびん (白キャップの細長いびん)	検査する水で中を 3回以上すすいでから、満杯に入れて ください。
細菌 検査用	④ 250mL 滅菌びん (大きいポリびん)	薬品が入っていますので、 すすがずに、びんの肩口まで 入れてください。この時、びんの口・ふたの内側に手が触れないようにしてください。

★ 手数料

水を持参した時に、岩手県収入証紙 (保健所内の(社)食品衛生協会などで販売)で納めてください。

化学検査(簡易検査)	細菌検査	合計
5,130 円	3,340 円	8,470 円

★ 申し込みと検査結果について

- ・飲用水試験検査依頼票に予め必要事項を記入しておいてください。
- ・検査依頼時に、依頼票・採水ピン(4本)・手数料をお持ちください。
- ・検査結果は検査成績書として郵送しますので、お手元に届くまで10日程度かかります。

*お問い合わせは久慈保健所環境衛生課 TEL 0194-66-9681 まで