

意見検討結果一覧表

（案名：企業局次期中期経営計画（素案）の意見募集について）

番 号	意 見	検討結果（県の考え方）	決定への 反映状況
1	IP化については、直下型地震の地震動や山津波等によるシステムダウンのリスクが常に存在するため、インターネットに依存しない発電所の監視と制御を明記すべきではないか。	企業局の発電所は、全て遠方監視制御を行っておりますが、地震等により通信回線が遮断された場合でも、発電所が自立して運転を継続することが可能であり、IP化後も同様の機能を持たせることとしております。 引き続き、通信回線の遮断にも対応可能な監視・制御の体制を確立していきます。	C（趣旨同一）
2	岩手県は全国一「小水力発電」に適した環境を有すると考えられるため、「小水力発電の導入」を明記すべきではないか。	新規開発の推進においては、いわゆる小水力発電（出力 1,000kW 以下）を含めた新規開発について、開発地点の調査や事業化の検討を行うこととしています。	C（趣旨同一）

備考 「決定への反映状況」欄には、次に掲げる区分を記載

区 分	内 容
A（全部反映）	意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの
B（一部反映）	意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの
C（趣旨同一）	意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの
D（参考）	計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの
E（対応困難）	A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの
F（その他）	その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等）