

別紙 エレベーター仕様表

対象施設名 岩手県立釜石病院  
 対象施設所在地 岩手県釜石市甲子町10-483-6

名称	1号機 (寝台用)	2号機 (寝台用)	3号機 (寝台用)	4号機 (乗用)	5号機 (小荷物専用)		
製造者	日立	日立	日立	日立	日立		
形式	VG14-AC2-15-2S60	VG14-AC2-15-2S60	B95-1000-2S60	UA07GiP-11-C045	W-10-P30		
製造番号	N28980-01	N28980-02	TN2865-01	QU6591-01	D16410-1		
納年	S52.12 (H17.2、H23.6、 R3.6改修)	S52.12 (H17.2、H23.6、 R3.6改修)	H11.11 (H20.10、H22.3 改修)	H24.3	S52.12		
種類	交流乗用	交流乗用	交流乗用	機械室なし	小荷物専用		
制御方式	マイコン制御	マイコン制御	マイコン制御	-	-		
停止階床数	6	6	6	2	6		
積載量 (kg)	1,000	1,000	1,000	750	100		
速度 (m/min)	60	60	60	45	30		
通過階床数							
非常用EV該当							
身体障害者用 (車椅子仕様)	○						
遠隔点検機能 (マイコン式)	○	○	○	○			
高稼働 (油圧式を除く) ※1	○	○					
付 加 装 置	地震時管制運転	普通級					
		普通級 P波検知	○	○	○	○	
	火災時管制運転			○	○		
	自家発管制運転						
	停電時救出運転装置 (停電時自動着床装置)	ロープ式用	○	○	○	○	
		油圧式用					
	オートアークス装置	○	○	○	○		
	監視盤						
	群管理 (マイコン制御)						
	遠隔監視装置※2						
	マルチモードアセフイー	○	○		○		
	超音波ドアセフイー						
	かご内防犯カメラ						
	かご内カメラ						
	長周期センサー地震時管制運転						
	戸開走行保護装置	○	○		○		

※1 起動回数が24,000回/月以上 又は走行時間が100h/月以上の場合

※2 遠隔点検を行う場合は除く

別紙 エレベーター仕様表

対象施設名 岩手県立大槌病院ほか  
 対象施設所在地 上閉伊郡大槌町小槌第23地割字寺野1-1ほか

名称	1号機 (寝台用)	2号機 (寝台用)	3号機 (医師公舎乗用)	4号機 (職員公舎乗用)		
製造者	日立	日立	日立	日立		
形式	UAB-1000-2S45	UAB-1000-2S45	UAR-9-2S45	UAR-9-2S45		
製造番号	RC0265-01	RC0266-01	RC0639-01	RC0640-01		
納年	H28.3	H28.3	H27.9	H28.3		
種類	機械室なし	機械室なし	機械室なし	機械室なし		
制御方式	-	-	-	-		
停止階床数	3	3	3	4		
積載量 (kg)	1,000	1,000	600	600		
速度 (m/min)	45	45	45	45		
通過階床数						
非常用EV該当						
身体障害者用 (車椅子仕様)	○	○				
遠隔点検機能 (マイコン式)	○	○	○	○		
高稼働 (油圧式を除く) ※1						
付 加 装 置	地震時管制運転	普通級				
		普通級 P波検知	○	○	○	○
	火災時管制運転		○	○	○	
	自家発管制運転					
	停電時救出運転装置 (停電時自動着床装置)	ロープ式用	○	○	○	○
		油圧式用				
	オートアウンス装置	○	○			
	監視盤					
	群管理 (マイコン制御)					
	遠隔監視装置※2					
	マルチモードアセフイー	○	○	○	○	
	超音波ドアセフイー					
	かご内防犯カメラ	○				
	かご内カメラ					
	長周期センサー地震時管制運転					
戸開走行保護装置	○	○	○	○		

※1 起動回数が24,000回/月以上 又は走行時間が100h/月以上の場合

※2 遠隔点検を行う場合は除く

別紙 エレベーター仕様表

対象施設名 岩手県立高田病院ほか  
 対象施設所在地 陸前高田市高田町字太田56ほか

名称	1号機 (寝台用)	2号機 (公舎乗用)	
製造者	日立	日立	
形式	UAB-1000-2S45	UAP-11-C045	
製造番号	RE1061-01	RA2756-01	
納年	H29.12	H29.12	
種類	機械室なし	機械室なし	
制御方式	-	-	
停止階床数	2	3	
積載量 (kg)	1,000	750	
速度 (m/min)	45	45	
通過階床数			
非常用EV該当			
身体障害者用(車椅子仕様)	○		
遠隔点検機能(マイコン式)	○	○	
高稼働(油圧式を除く)※1			
付加装置	地震時管制運転	普通級	
		普通級 P波検知	○ ○
	火災時管制運転		○ ○
	自家発管制運転		
	停電時救出運転装置 (停電時自動着床装置)	ロープ式用	○ ○
		油圧式用	
	オートアウンス装置	○	
	監視盤		
	群管理(マイコン制御)		
	遠隔監視装置※2		
	マルチモードアセプティ-	○ ○	
	超音波ドアセプティ-		
	かご内防犯カメラ	○ ○	
	かご内カメラ		
	長周期センサー地震時管制運転		
戸開走行保護装置	○ ○		

※1 起動回数が24,000回/月以上 又は走行時間が100h/月以上の場合

※2 遠隔点検を行う場合は除く