

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空気調和機	1	AC-1	1F	ユニット形、全熱交換器	1.5×2	2,100	13.2	10.4	2F機械室	木村工機機 CUZ-50AC
		2	AC-2	2F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	4,300	26.7	21.3	3F機械室	木村工機機 CUZ-75AC
		3	AC-3	3F	ユニット形、全熱交換器	1.5×2	2,600	16.4	12.9	3F機械室	木村工機機 CUZ-50AC
		4	AC-4	4F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	4,100	25.8	20.4	4F機械室	木村工機機 CUZ-75AC
		5	AC-5	5F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	3,800	23.9	18.9	5F機械室	木村工機機 CUZ-75AC
		6	AC-6	6F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	3,900	24.5	19.4	5F機械室	木村工機機 CUZ-75AC
		7	AC-7	大会議室	ユニット形、全熱交換器	7.5+5.5	11,300	59.5	49.9	6F機械室	木村工機機 CU3-200AC
		8	AC-8	一般系外気処理	ユニット形	11.0	17,400	216.2	261.9	7F機械室	木村工機機 FCV-300SSL
		9	AC-9	厨房系外気処理	ユニット形	2.2	6,300	78.3	94.9	2F屋上7アソールム	木村工機機 FCV-120SSL
		10	AC-10	E Vホール	ユニット形	1.5	3,500	13.3	13.3	1F玄関ホール天井内	木村工機機 CAH-50
		11	AC-11	県民ホ-11F	ユニット形	1.5	3,375	20.5	20.2	1F玄関ホール天井内	木村工機機 CAH-80
		12	AC-12	県民ホ-12F	ユニット形	5.5	12,000	45.6	44.9	2F機械室	木村工機機 CAH-200H
2	空調換気扇	1	HE-1	1F	天吊カセット型、全熱交換形		350			1F職員組合室	三菱電機機 LGH-35CST
		2	HE-9	//	天井埋込型、全熱交換形	--エレメント取出不可	250			1F宿直室	三菱電機機 LGH-25RS2
		3	HE-4	//	天吊カセット型、全熱交換形	--エレメント取出不可	150			1F運転技士控室	三菱電機機 LGH-15CST
		4	HE-10	//	天吊カセット型、全熱交換形		175			1F監視室	三菱電機機 VL-160ZS
		5	HE-3	//	天吊カセット型、全熱交換形		150			1F清掃業務員室	三菱電機機 LGH-15CST
		6	HE-9	//	天井埋込型、全熱交換形	--エレメント取出不可	250			1F情報機械室	三菱電機機 LGH-25RS2
		7	HE-5	2F	天井埋込型、全熱交換形		1,000			2F化学細菌検査室	三菱電機機 LGH-100RS2-50
		8	HE-6	//	天井埋込型、全熱交換形		500			2F滅菌室(隣室天井裏設置)	三菱電機機 LGH-50RS2
		9	HE-7	//	天井埋込型、全熱交換形	--エレメント取出不可	500			2F診査室	三菱電機機 LGH-50RS2
		10	HE-8	//	天吊カセット型、全熱交換形		150			2Fレントゲン室暗室	三菱電機機 LGH-15CST
		11	HE-9	//	天吊カセット型、全熱交換形		250			2F X線操作室	三菱電機機 LGH-25CST
		12	HE-7	//	天井埋込型、全熱交換形	--運転確認のみ	500			2Fレントゲン室	三菱電機機 LGH-50RS2
		13	HE-8	//	天井埋込型、全熱交換形	--エレメント取出不可	350			2F待合室	三菱電機機 LGH-35RS2
		14	HE-2	3F	天井埋込型、全熱交換形	--運転確認のみ	250			3F局長室	三菱電機機 LGH-25RS2
		15	HE-7	//	天井埋込型、全熱交換形	--エレメント取出不可	500			3F林務部	三菱電機機 LGH-50RS2
		16	HE-7	//	天井埋込型、全熱交換形		500			3F林務部	三菱電機機 LGH-50RS2
		17	HE-	5F	天井埋込型、全熱交換形	--エレメント取出不可	800			5F第2会議室	三菱電機機 LGH-80RS2
		18	HE-	//	天井埋込型、全熱交換形	--エレメント取出不可	800			5F第3会議室	三菱電機機 LGH-80RS2
		19	HE-7	6F	天井埋込型、全熱交換形		500			6F第4会議室(A)	三菱電機機 LGH-50RS2
		20	HE-7	//	天井埋込型、全熱交換形		500			6F第4会議室(B)	三菱電機機 LGH-50RS2
		21	HE-7	8F	天井埋込型、全熱交換形		500			8F展望室	三菱電機機 LGH-50RS2
3	パッケージエアコン	1	ACP-1	宿直室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形 (R22)	2.2		7.1	10.5	3F屋上	朝東芝 ROG-J805HT
		1-1		(年1回)	天井カセット形				(補助ヒ-22.0KW)	1F宿直室	朝東芝 AIU-J806HRG
		2	ACP-2	1階情報機械室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形 (R22)	3.75		12.5	15.0	3F屋上	朝東芝 ROG-J1405HT-2
		2-1		(年1回)	天井カセット形					1F情報機械室	朝東芝 AIU-J1406HRG
		3	ACP-3	診査室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形 (R22)	2.2		12.5	16.0	3F屋上	朝東芝 ROG-J1404HT-2
		3-1		(年1回)	天井カセット形					2F診査室	朝東芝 AIU-J1406HRG
		4	ACP-4	局長室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形 (R22)	2.2		12.5	15.0	3F屋上	朝東芝 ROG-J1404HT-2
		4-1		(年1回)	天井カセット形					3F局長室	朝東芝 AIU-J1406HRG
		5	ACP-50	会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバーター形 (R22)	3.75		12.5	12.5	3F屋上	朝東芝 MAR-MJ1401HTM-2
		5-1	ACP-51		(年1回) 天井カセット形			7.1	8.0	6F第4会議室(B)	朝東芝 AIU-J715HG
		5-2	ACP-52		(年1回) 天井カセット形			7.1	8.0	6F第4会議室(B)	朝東芝 AIU-J715HG
		6	ACP-60	会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバーター形 (R22)	3.75		12.5	12.5	3F屋上	朝東芝 MAR-MJ1401HTM-2
		6-1	ACP-61		(年1回) 天井カセット形			7.1	8.0	6F第4会議室(A)	朝東芝 AIU-J715HG
		6-2	ACP-62		(年1回) 天井カセット形			7.1	8.0	6F第4会議室(A)	朝東芝 AIU-J715HG
		7	ACP-70	X線室等	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバーター形 (R22)	5.6×2		40.0	40.0	3F屋上	朝東芝 MAR-MJ4051HTM
		7-1	ACP-71		(年1回) 天井カセット形			11.2	12.5	2F待合室	朝東芝 AIU-J1125HG
		7-2	ACP-72		(年1回) 天井カセット形			6.3	7.1	2F X線操作室	朝東芝 AIU-J635HG
		7-3	ACP-73		(年1回) 天井カセット形			4.5	5.0	2F暗室	朝東芝 AIU-J455HG
		7-4	ACP-74		(年1回) 天吊露出形			5.6	6.3	2F X線室	朝東芝 AIU-J565HG
		7-5	ACP-75		(年1回) 天吊露出形			5.6	6.3	2F X線室	朝東芝 AIU-J565HG
		8	ACP-8	食堂	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバーター形 (R22)	4.89		7.1	8.5	3F屋上	朝東芝 ROA-J802HT-2
8-1		(年1回) 天井カセット形			570			1F食堂	朝東芝 AIU-J405WHG		
8-2		(年1回) 天井カセット形			570			1F食堂	朝東芝 AIU-J405WHG		
9	ACP-9	4階OA機械室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形 (R22)	2.2		7.1	8.5	2F屋上	朝東芝 ROG-J805HT		
9-1		(年1回) 天井カセット形 (2方向)			1,140			4FO A機械室	朝東芝 AIU-J805WHG		
10	ACP-10	1階監視室 (パワソングエーション)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形 (R22)	0.75		2.8	4.2	1F屋外	朝東芝 HAS-A282T6		
10-1		(年1回) 天井カセット形				2.8	4.2	1F監視室	朝東芝 HAS-C282V4		
11	ACP-11	土木部	空冷式ヒートポンプ、インバーター形 (R22)	1.5		6.3	8.0	屋上	朝東芝 ROA-J714HT-2		
11-1		(年1回) 天吊隠蔽形			1,320		6.3	8.0	5F土木部	朝東芝 AID-715HG	

定期点検対象  
簡易点検(屋内)のみ  
簡易点検(屋内)のみ  
簡易点検(屋内)のみ  
簡易点検(屋内)のみ  
簡易点検(屋内)のみ

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
3	パッケージエアコン	12	ACP-12	通信機械室	空冷式ヒートポンプ、インバータ形 (R22)	2.2		12.5	16.0	屋上	㈱東芝 ROA-J1404HT-2	
		12-1		(年1回)	天吊露出形				12.5	16.0	PH通信機械室	㈱東芝 AID-J1404HG
		13		情報ハイウェイ	空冷式ヒートポンプ、インバータ形 (R22)	1.3		4.5	5.0	1F屋外	三菱電機㈱ PU-J50SGA9	
		13-1		(年1回)	天吊露出形		650	4.5	5.0	1F情報ハイウェイ	三菱電機㈱ PCA-J50GA9	
4	ファンコイルユニット	1	FCU-4-CK2	1F	天吊カセット形					1F総合案内	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		2	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F総合案内	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		3	FCU-6-FI	〃	床置隠蔽型					1F総合案内	暖冷工業㈱ DCR-600FR	
		4	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		5	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		6	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		7	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		8	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		9	FCU-6-FI	〃	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-600FR	
		10	FCU-6-FI	〃	床置隠蔽型					1F情報機械室	暖冷工業㈱ DCR-600FR	
		11	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F県税室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		12	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F県税室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		13	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					1F県税室	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		14	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					1F県税室	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		15	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F情報機械室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		16	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F職員組合室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		17	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F風除室廊下	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		18	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F運転技士控室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		19	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F清掃員室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		20	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		21	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		22	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		23	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F更衣室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		24	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					1F更衣室	暖冷工業㈱ DCR-200PW-F	
		25	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					1F厨房更衣室	暖冷工業㈱ DCR-200PW-F	
		26	FCU-3-CK2	〃	天吊カセット形					1F待合室	暖冷工業㈱ DCR-300PW-F	
		27	FCU-3-CK2	〃	天吊カセット形					1F待合室	暖冷工業㈱ DCR-300PW-F	
		28	FCU-2-FR	〃	床置露出型					1F浴室	暖冷工業㈱ DCR-200SFV	
		29	FCU-2-FR	〃	床置露出型					1F浴室	暖冷工業㈱ DCR-200SFV	
		30	FCU-6-CK2	2F	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		31	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		32	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		33	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		34	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		35	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		36	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		37	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		38	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		39	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		40	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		41	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-800FR	
		42	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-800FR	
		43	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F診査室	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		44	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F面接室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		45	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F栄養相談室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		46	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F栄養相談室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		47	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F栄養相談室	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		48	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F栄養実習室	暖冷工業㈱ DCR-400FR	
		49	FCU-6-CI	〃	天井埋込型					2F栄養実習室	暖冷工業㈱ DCR-600CH	
		50	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2Fこころのセンター	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		51	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2Fこころのセンター	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		52	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F滅菌室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		53	FCU-6-CK2	2F	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		54	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F結核相談室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F	
		55	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					2F1対1相談室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		56	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		57	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F	
		58	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					2F更衣室	暖冷工業㈱ DCR-200PW-F	
		59	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					2F更衣室	暖冷工業㈱ DCR-200PW-F	
		60	FCU-2-FR	〃	床置露出型					2F浴室	暖冷工業㈱ DCR-200SFV	

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
4	ファンコイルユニット	61	FCU-4-CK2	3F	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		62	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		63	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		64	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		65	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		66	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		67	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		68	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		69	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		70	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		71	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F局長室	暖冷工業機 DCR-800FR
		72	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F局長室	暖冷工業機 DCR-800FR
		73	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-800FR
		74	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					3F納税相談室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		75	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					3F納税相談室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		76	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		77	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		78	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		79	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		80	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		81	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		82	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		83	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		84	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					3F林務水産実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		85	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					3F林務水産実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		86	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					3F軽油実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		87	FCU-3-CK2	〃	天吊カセット形					3F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		88	FCU-3-CK2	〃	天吊カセット形					3F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		89	FCU-4-CK2	4F	天吊カセット形					4F農業改良普及センター	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		90	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					4F農業改良普及センター	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		91	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					4F農業改良普及センター	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		92	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					4F農業改良普及センター	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		93	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農業改良普及センター	暖冷工業機 DCR-400FR
		94	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農業改良普及センター	暖冷工業機 DCR-400FR
		95	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農業改良普及センター	暖冷工業機 DCR-400FR
		96	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農業改良普及センター	暖冷工業機 DCR-400FR
		97	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		98	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		99	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		100	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		101	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR
		102	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR
		103	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR
		104	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR
		105	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		106	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		107	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		108	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR
		109	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR
		110	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR
		111	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					4F土壌作物物診断室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		112	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					4F土壌作物物診断室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		113	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					4F第1会議室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		114	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F第1会議室	暖冷工業機 DCR-400FR
		115	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					4F生活実験室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		116	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					4F生活実験室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		117	FCU-3-CK2	〃	天吊カセット形					4F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		118	FCU-3-CK2	〃	天吊カセット形					4F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		119	FCU-4-CK2	5F	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		120	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		121	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		122	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		123	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		124	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		125	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-600PW-F



【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考			
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)		
5	パネルヒーター	1	H-1	県民ホール	曲面形状ファン 280H*4800L				8.7	1F県民ホール	東北ビル123株C28-2		
		2	H-1	県民ホール	曲面形状ファン 280H*4800L				8.7	1F県民ホール	東北ビル123株C28-3		
		3	H-2	県民ホール	曲面形状ファン 280H*5590L				6.5	1F県民ホール	東北ビル123株C28-4		
6	送風機	1	FO-1	1F機械室給気	シロココファン#3	1,500	7,260				1F機械室	機房外付 CLF3-NO.3	
		2	FO-2	1F電気室給気	シロココファン#2・1/2	0,750	4,500					1F機械室	機房外付 CLF3-NO.2.5
		3	FE-1	1F厨房排気	シロココファン#2・1/2	1,500	6,300					1F厨房天井内	機房外付 CLF3-U-NO.3
		4	FE-2	1F機械室排気	シロココファン#3	0,750	5,340					1F機械室	機房外付 CLF3-NO.3
		5	FE-3	1F電気室排気	シロココファン#2・1/2	0,750	4,500					1F機械室	機房外付 CLF3-NO.2.5
		6	FE-4	1F食堂排気	シロココファン#1・1/2	0,400	1,500					1F食堂天井内	機房外付 CLF3-U-NO.1.5
		7	FE-6	2F便所排気	シロココファン#5	0,150	570					2F廊下天井内	機房外付 ALF3-U2-NO.3
		8	FE-7	4F生活実験室排気	シロココファン#1・1/2	0,090	1,040						機房外付 CLF3-U-NO.1.25
		9	FE-8	便所排気	シロココファン#3	1,500	5,700					屋上	機房外付 CLF3-NO.2.5
		10	FE-9	湯沸室排気	ライオンファン#3	0,090	1,260					屋上	機房外付 ALF-NO.3-509
		11	FE-10	身障者便所排気	ライオンファン#3	0,090	660					屋上	機房外付 ALF-NO.3-509
		12	FE-11	喫煙コーナー排気	ライオンファン#4	0,350	2,650					屋上	機房外付 ALF-NO.4-535
		13	FE-12	土壌作物実験室排気	片吸込形シロココファン#1	0,750	1,000					屋上	機房外付 CLP-NO.1-OB
		14	FE-13	水産実験室排気	片吸込形シロココファン#1	0,750	1,000					屋上	機房外付 CLP-NO.1-OB
		15	FE-30	細菌検査室排気	片吸込形シロココファン#1・1/2	0,400	1,140					屋上	機房外付 CLP-NO.1.25-OB
		16	FE-31	栄養相談室排気	シロココファン#1・1/4	0,400	1,250					2F天井内	機房外付 CLF3-U-NO.1.25
		17	FE-32	土壌作物診断室排気	ライオンファン#3	0,400	800					屋上	機房外付 ALF-NO.3-509
		18	FSM	廊下排煙	遠心ファン#5	15,000	25,000					7F排煙室	機房外付 CLF II (R)NO.5-R

【二戸会庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空気調和機	1	ACC-1-1	1 F 系統	ユニット形	1.5	2,400	21.6	36.4	1階空調機械室	新晃工業機 AJ-40AO
		2	ACC-1-2	厨房 系統	ユニット形	3.7	4,800	43.2	72.7	1階空調機械室	新晃工業機 AJ-80AO
		3	ACC-2	2 F 系統	ユニット形、全熱交換器	22.0	16,300	79.2	97.0	2階空調機械室	新晃工業機 AJ-300HX
		4	ACC-3	3 F 系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	12,000	40.5	57.1	3階空調機械室	新晃工業機 AJ-200HX
		5	ACC-4	4 F 系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	12,000	57.9	60.9	4階空調機械室	新晃工業機 AJ-200HX
		6	ACC-5	5 F 系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	14,000	61.7	77.4	5階空調機械室	新晃工業機 AJ-250HX
		7	ACC-6	6 F 系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	14,000	61.7	77.4	6階空調機械室	新晃工業機 AJ-250HX
		8	ACC-7	一般 系統	ユニット形	7.5	15,000	135.0	27.3	7階空調機械室	新晃工業機 AJ-250AO
		9	MH-404	2F吹抜	天井埋込型(ミニエアハブ)	2.95	2,250	11.6	19.9	2F	新晃工業機 MH-404
		10	MH-304	1F県民ホール、展示ホール	天井埋込型(ミニエアハブ)	2.15	1,680	10.2	10.1	1F県民ホール、展示ホール	新晃工業機 MH-304
		11	MH-304	北側玄関ホール	天井埋込型(ミニエアハブ)	2.15	1,680	10.2	10.1	北側玄関ホール	新晃工業機 MH-304
		12	MH-304	南側玄関ホール	天井埋込型(ミニエアハブ)	2.15	1,680	10.2	10.1	南側玄関ホール	新晃工業機 MH-304
		13	MH-402	1F県民ホール、展示ホール	天井埋込型(ミニエアハブ)	3.0	2,400	11.8	11.6	1F県民ホール、展示ホール	新晃工業機 MH-402
		14	MH-504	1F廊下	天井埋込型(ミニエアハブ)	3.9	3,240	18.3	17.4	1F廊下	新晃工業機 MH-504
2	空調換気扇	1	HEA-4	B F	天井カセット型		350			B F 監視室	三菱電機機 LGH-35CX3
		2	HEA-1	1 F	天井埋込型		1,000			1 F 県民ホール	三菱電機機 LGH-100RX3
		3	HEA-1	〃	天井埋込型		1,000			1 F 大会議室	三菱電機機 LGH-100RX3
		4	HEA-1	〃	天井埋込型		1,000			1 F 大会議室	三菱電機機 LGH-100RX3
		5	HEA-2	〃	天井埋込型		500			1 F 地域交流ルーム	三菱電機機 LGH-50RX3
		6	HEA-3	〃	天井カセット型		250			1 F 相談室	三菱電機機 LGH-25CX3
		7	HEA-2	〃	天井埋込型		500			1 F 行政サービスセンター	三菱電機機 LGH-50RX3
		8	HEA-4	〃	天井カセット型		350			1 F 総合案内窓口	三菱電機機 LGH-35CX3
		9	HEA-6	〃	天井埋込型		800			1 F 食堂	三菱電機機 LGH-80RX3
		10	HEA-6	〃	天井埋込型		800			1 F 食堂	三菱電機機 LGH-80RX3
		11	HEA-5	〃	天井カセット型		350			1 F 運転手控室	三菱電機機 LGH-35CX3
		12	HEA-4	〃	天井カセット型		350			1 F 組合事務室	三菱電機機 LGH-35CX3
		13	HEA-2	〃	天井埋込型		500			1 F 売店	三菱電機機 LGH-50RX3
		14	HEA-4	〃	天井カセット型		350			1 F 理髪	三菱電機機 LGH-35CX3
		15	HEA-2	〃	天井埋込型		500			1 F 宿直室	三菱電機機 LGH-50RX3
		16	HEA-2	2 F	天井埋込型		500			2 F 診査室	三菱電機機 LGH-50RX3
		17	HEA-7	〃	天井埋込型		350			2 F 出納情報処理室	三菱電機機 LGH-35RX3
		18	HEA-15	〃	天井埋込型		650			2 F 2 A会議室	三菱電機機 LGH-65RX3
		19	HEA-15	〃	天井埋込型		650			2 F 2 B会議室	三菱電機機 LGH-65RX3
		20	HEA-13	3 F	フラットインテリア型		150			3 F 女子休憩室	三菱電機機 VL-150ZSD
		21	HEA-13	〃	フラットインテリア型		150			3 F 男子休憩室	三菱電機機 VL-150ZSD
		22	HEA-3	〃	天井カセット型		250			3 F 待合室(2)	三菱電機機 LGH-25CX3
		23	HEA-3	〃	天井カセット型		250			3 F 待合室(1)	三菱電機機 LGH-25CX3
		24	HEA-3	〃	天井カセット型		250			3 F X線操作室	三菱電機機 LGH-25CX3
		25	HEA-2	〃	天井埋込型		500			3 F X線室	三菱電機機 LGH-50RX3
		26	HEA-10	〃	天井埋込型		1,000			3 F 化学検査室	三菱電機機 LGH-100RX3
		27	HEA-12	〃	天井カセット型		350			3 F 研究室	三菱電機機 LGH-35CX3
		28	HEA-11	〃	天井埋込型		350			3 F 機器分析室	三菱電機機 LGH-35RX3
		29	HEA-9	〃	天井埋込型		800			3 F 細菌検査室	三菱電機機 LGH-80RX3
		30	HEA-8	〃	天井埋込型		650			3 F 洗浄滅菌室	三菱電機機 LGH-65RX3
		31	HEA-14	4 F	天井埋込型		650			4 F 会議室(2)	三菱電機機 LGH-65RX3
		32	HEA-14	〃	天井埋込型		650			4 F 共用入札室	三菱電機機 LGH-65RX3
		33	HEA-5	〃	天井カセット型		350			4 F 局長室	三菱電機機 LGH-35CX3
		34	HEA-6	〃	天井埋込型		800			4 F 特別会議室	三菱電機機 LGH-80RX3
		35	HEA-16	6 F	天井埋込型		800			6 F 会議室	三菱電機機 LGH-80RX3
		36	HEA-2	〃	天井埋込型		500			6 F ホール	三菱電機機 LGH-50RX3
		37	HEA-1	〃	天井埋込型		1,000			6 F リフレッシュコーナー	三菱電機機 LGH-100RX3

【二戸倉庫空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
3	パッケージエアコン	1	ACP-14	室外機	天井埋込形 インバータ シングル R410A	0.75		4.5	5.0	室外機 B F トライア	柳東芝 ROA-P500H
		1-1	ACP-14	(年1回)	天井埋込形 2方向吹出しタイプ		680	4.5	5.0	室内機 B F 監視室	柳東芝 AIU-P500H
		2	ACP-2	室外機 1 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP280
		2-1	ACP-2-1	(年1回)	天井吊形 厨房用		1,110	14.0	16.0	室内機 1 F 厨房	柳東芝 MMC-P801PH
		2-2	ACP-2-1	(年1回)	天井吊形 厨房用		1,110	14.0	16.0	室内機 1 F 厨房	柳東芝 MMC-P801PH
		2-3	ACP-2-2	(年1回)	天井カセット形 小形タイプ (1方向吹出し)		540	2.2	2.5	室内機 1 F 更衣室	柳東芝 MMU-P284YH
		3	ACP-1	室外機 1 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	4.1		14.0	16.0	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP1401HT
		3-1	ACP-1-1	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 1 F 理髪室	柳東芝 MMU-P456WH
		3-2	ACP-1-2	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 1 F 宿直室(1)	柳東芝 MMU-P566WH
		3-3	ACP-1-3	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 1 F 宿直室(2)	柳東芝 MMU-P456WH
		4	ACP-3	室外機 2 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0+4.1		38.4	43.0	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP3841HT
		4-1	ACP-3-2	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	室内機 2 F 授乳室	柳東芝 MMU-P366WH
		4-2	ACP-3-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 2 F 診査室	柳東芝 MMU-P717H
		4-3	ACP-3-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 2 F 診査室	柳東芝 MMU-P717H
4-4	ACP-3-3	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 情報処理室	柳東芝 MMU-P567H		
4-5	ACP-3-3	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 情報処理室	柳東芝 MMU-P567H		
5	ACP-9	室外機 2 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0		22.4	25.0	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP2241HT		
5-1	ACP-9-2	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 2 A 会議室	柳東芝 MMU-P567H		
5-2	ACP-9-2	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 2 A 会議室	柳東芝 MMU-P567H		
5-3	ACP-9-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 2 B 会議室	柳東芝 MMU-P567H		
5-4	ACP-9-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 2 B 会議室	柳東芝 MMU-P567H		
6	ACP-4	室外機 3 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0		22.4	25.0	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP2241HT		
6-1	ACP-4-5	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		570	2.2	2.5	室内機 3 F 保険相談待合室(4)	柳東芝 MMU-P226WH		
6-2	ACP-4-4	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		570	2.2	2.5	室内機 3 F 保険相談待合室(3)	柳東芝 MMU-P226WH		
6-3	ACP-4-1	(年1回)	天井カセット形 1方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 3 F X 線室	柳東芝 MMU-P564SH		
6-4	ACP-4-1	(年1回)	天井カセット形 1方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 3 F X 線室	柳東芝 MMU-P564SH		
6-5	ACP-4-2	(年1回)	天井カセット形 1方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 3 F 操作室	柳東芝 MMU-P454SH		
6-6	ACP-4-3	(年1回)	天井カセット形 1方向吹出しタイプ		540	2.8	3.2	室内機 3 F 暗室 A	柳東芝 MMU-P364YH		
7	ACP-6	室外機	天井埋込形 インバータ シングル R410A	2.5		10.0	11.2	室外機 2 F 北側 1 屋根	柳東芝 ROA-P1120H		
7-1	ACP-6	(年1回)	天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	室内機 3 F 機器分析室	柳東芝 AIU-P1120H		
8	ACP-5	室外機 3 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP2801HT		
8-1	ACP-5-3	(年1回)	天井カセット形 1方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	室内機 3 F 原子吸光度計室	柳東芝 MMU-P364YH		
8-2	ACP-5-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	室内機 3 F 細菌検査室	柳東芝 MMU-P457H		
8-3	ACP-5-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	室内機 3 F 細菌検査室	柳東芝 MMU-P457H		
8-4	ACP-5-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	室内機 3 F 細菌検査室	柳東芝 MMU-P457H		
8-5	ACP-5-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	室内機 3 F 細菌検査室	柳東芝 MMU-P457H		
8-6	ACP-5-2	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	室内機 3 F 暗室	柳東芝 MMU-P366WH		
9	ACP-7	室外機 4 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP2801HT		
9-1	ACP-7-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 4 F 4 D 会議室	柳東芝 MMU-P717H		
9-2	ACP-7-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 4 F 4 D 会議室	柳東芝 MMU-P717H		
9-3	ACP-7-2	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 4 F 共用入札室	柳東芝 MMU-P717H		
9-4	ACP-7-2	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 4 F 共用入札室	柳東芝 MMU-P717H		
10	ACP-8	室外機 4 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP2801HT		
10-1	ACP-8-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,602	9.0	10.0	室内機 4 F 局長室	柳東芝 MMD-P1125H		
10-2	ACP-8-2	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,320	8.0	9.0	室内機 4 F 特別会議室	柳東芝 MMD-P805H		
10-3	ACP-8-2	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,320	8.0	9.0	室内機 4 F 特別会議室	柳東芝 MMD-P805H		
11	ACP-10	室外機 6 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	4.1		14.0	16.0	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP1401HT		
11-1	ACP-10-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 6 F 6 E 会議室	柳東芝 MMU-P717H		
11-2	ACP-10-1	(年1回)	天井カセット形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 6 F 6 E 会議室	柳東芝 MMU-P717H		
12	ACP-11	室外機 6 F 系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0+4.1		38.4	43.0	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 MMY-MP3841HT		
12-1	ACP-11-1	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 6 F ホール	柳東芝 MMU-P566WH		
12-2	ACP-11-1	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 6 F ホール	柳東芝 MMU-P566WH		
12-3	ACP-11-2	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 6 F リフレッシュルーム	柳東芝 MMU-P456WH		
12-4	ACP-11-2	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 6 F リフレッシュルーム	柳東芝 MMU-P456WH		
12-5	ACP-11-2	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 6 F リフレッシュルーム	柳東芝 MMU-P456WH		
12-6	ACP-11-2	(年1回)	天井カセット形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 6 F リフレッシュルーム	柳東芝 MMU-P456WH		
13	ACP-12	室外機	天井埋込形 インバータ シングル R410A	2.5		10.0	11.2	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 ROA-P1120H		
13-1	ACP-12	(年1回)	天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	室内機 7 F 情報機械室	柳東芝 AIC-P1120H		
14	ACP-13	室外機	天井埋込形 インバータ シングル R410A	2.5		10.0	11.2	室外機 7 R F 屋上	柳東芝 ROA-P1120H		
14-1	ACP-13	(年1回)	天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	室内機 8 F 防災無線室	柳東芝 AIC-P1120H		

【二戸合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
4	ファンコイルユニット	1	FCU-6	B F	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	B F	E Vホール	新晃工業㈱ CP-600BKF
		2	FCU-8	1 F	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F	大会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		3	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F	大会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		4	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F	大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		5	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F	大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		6	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F	大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		7	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F	大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		8	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F	倉庫(旧喫煙室)	新晃工業㈱ SFR-800KF
		9	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F	地域交流ルーム	新晃工業㈱ SFR-800KF
		10	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F	地域交流ルーム	新晃工業㈱ SFR-800KF
		11	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	地域交流ルーム	新晃工業㈱ CP-400BKF
		12	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1 F	消費生活相談室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		13	FCU-3	〃	CK-2	0.054	460	2.65	4.51	1 F	行政情報センター	新晃工業㈱ CP-300BKF
		14	FCU-3	〃	CK-2	0.054	460	2.65	4.51	1 F	行政情報センター	新晃工業㈱ CP-300BKF
		15	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1 F	行政情報センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		16	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F	総合案内窓口	新晃工業㈱ CP-600BKF
		17	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1 F	総合案内窓口	新晃工業㈱ SFR-600KF
		18	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		19	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		20	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		21	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		22	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		23	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		24	FCU-8	〃	FRH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F	運転技士控室	新晃工業㈱ SF-800KF
		25	FCU-8	〃	FRH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F	職員組合事務室	新晃工業㈱ SF-800KF
		26	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	売店	新晃工業㈱ CP-400BKF
		27	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F	売店	新晃工業㈱ CP-400BKF
		28	FCU-6	2 F	FRH	0.084	970	5.64	8.89	2 F	女子静養室	新晃工業㈱ SF-600KF
		29	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	2 F	男子静養室	新晃工業㈱ SF-300KF
		30	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F	ティラ室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		31	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F	ティラ室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		32	FCU-3	〃	FIH	0.045	460	2.65	4.51	2 F	保険相談室(2)	新晃工業㈱ SFR-300KF
		33	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F	保険相談室(1)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		34	FCU-3	〃	CK-2	0.045	460	2.65	4.51	2 F	面接室(2)	新晃工業㈱ SF-300KF
		35	FCU-3	〃	CK-2	0.045	460	2.65	4.51	2 F	面接室(1)	新晃工業㈱ SF-300KF
		36	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F	診査室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		37	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F	診査室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		38	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	2 F	診査室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		39	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	2 F	保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		40	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F	保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-400KF
		41	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F	保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-400KF
		42	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F	2 A会議室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		43	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	2 F	清掃員室	新晃工業㈱ SF-300KF
		44	FCU-3	3 F	FRH	0.045	460	2.65	4.51	3 F	女子休憩室	新晃工業㈱ SF-300KF
		45	FCU-3	〃	FRH	0.045	460.0	2.65	4.51	3 F	男子休憩室	新晃工業㈱ SF-300KF
		46	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	3 F	保健相談室(2)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		47	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	3 F	保健相談室(1)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		48	FCU-6	〃	CK-2	0.084	970	5.64	8.89	3 F	栄養相談室	新晃工業㈱ SF-600KF
		49	FCU-6	〃	CK-2	0.084	970	5.64	8.89	3 F	栄養相談室	新晃工業㈱ SF-600KF
		50	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3 F	機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		51	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3 F	機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		52	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3 F	機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		53	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	3 F	健康増進室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		54	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	3 F	健康増進室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		55	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	3 F	天秤室	新晃工業㈱ SF-300KF
		56	FCU-6	3 F	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3 F	化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		57	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3 F	化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		58	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3 F	化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		59	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3 F	化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		60	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3 F	研究室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		61	FCU-4	3 F	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3 F	洗浄滅菌室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		62	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3 F	洗浄滅菌室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		63	FCU-8	4 F	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F	4 D会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		64	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F	4 D会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		65	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F	共用入札室	新晃工業㈱ SFR-800KF





【宮古庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調調和機	1	ACU-1	1F北側	ユニット形立型	5.5	10,680	43.26	55.24	1F空調機械室	FCV-141SEZO5-B
		2	ACU-2	1F南側	ユニット形立型	2.2	7,500	30.35	38.72	1F空調機械室	FCV-121SEZO5-B
		3	ACU-3	2F北側	ユニット形立型	3.7	7,860	30.82	40.58	2F空調機械室	FCV-121SEZO5-B
		4	ACU-4	2F南側	ユニット形立型	3.7	6,160	31.98	42.21	2F空調機械室	FCV-121SEZO5-B
		5	ACU-5	3F北側	ユニット形立型	7.5	15,180	57.21	78.38	3F空調機械室	FCV-201SEZO5-B
		6	ACU-6	3F南側	ユニット形立型	5.5	11,700	57.21	60.47	3F空調機械室	FCV-141SEZO5-B
		7	ACU-7	外気処理	ユニット形横型	5.5	18,360	48.72	82.09	PH1F機械室	FCV-201SEZO5-B
2	パッケージエアコン	1		旧理容室	空冷式レドボップ形 (R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR
		1-1		(年1回) 天井吊型		0.8				付属棟1F旧理容室	日立 RPC-NP40K
		2		職員組合事務室	空冷式レドボップ形 (R410A)			10.0	11.2	付属棟屋外 (U-#対象外製造番号)	日立 RAS-NP112HVR
		2-1		(年1回) 天井吊型		1.8				付属棟1F職員組合事務室	日立 RPC-NP112K
		3		用務員室	空冷式レドボップ形 (R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR
		3-1		(年1回) 天井吊型		0.8				付属棟1F用務員室	日立 RPC-NP40K
		4		道路補修員室	空冷式レドボップ形 (R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR
		4-1		(年1回) 天井吊型		0.8				付属棟道路補修員室	日立 RPC-NP40K
		5		畜産衛生検査室	空冷式レドボップ形 (R410A) (R-LE730)			2.8	3.6	付属棟屋外	シャープ AU-B28VXY
		5-1		(年1回) 天井吊型		1.7				付属棟2F畜産衛生検査室	シャープ AY-B28VX
		6		運転手控室	空冷式レドボップ形 (R410A)			3.6	4.0	別棟屋外	日立 RAS-NP40HVR
		6-1		(年1回) 天井吊型		0.8				別棟運転手控室	日立RPC-NP40K
		7		情報機械室	空冷式レドボップ形 (R410A)			7.1	-	1F屋外	日立 RAS-NP56AJ
		7-1		(年1回) 天井吊形 (冷房専用)		1.6				2F情報機械室	日立 RPC-NP80K
8		電話交換室	空冷式レドボップ形 (R410A)			5.0	-	1F屋外	日立 RAS-NP56AJ		
8-1		(年1回) 天井吊形 (冷房専用)		1.0				2F電話交換室	日立 RPC-NP56K		
9		精密分析室	空冷式レドボップ形 (R410A)			4.0	4.5	2F屋外	日立 RAS-NP45HVR		
9-1		(年1回) 壁掛型		0.9				2F精密分析室			
10		厨房	空冷式レドボップ形 (R410A)			7.1	8.0	1F屋外 (U-#対象外製造番号)	日立 RAS-NP80HVR		
10-1		(年1回) 厨房用		1.8				1F厨房	日立 RPC-NP80K		
3	ファンコイルユニット	1		1F	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F母子乳児成人相談室	木村工機 FS3-400ZK
		2		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F母子乳児成人相談室	木村工機 FS3-400ZK
		3		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F第2会議室	木村工機 FS3-400ZK
		4		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F第2会議室	木村工機 FS3-400ZK
		5		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F食堂	木村工機 FS3-400ZK
		6		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F食堂	木村工機 FS3-400ZK
		7		〃	床置露出型	0.030		2.62	2.62	1F食堂休憩室	木村工機 FS3-300ZK
		8		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F宿直室	木村工機 FS3-400ZK
		9		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F第1会議室	木村工機 FS3-400ZK
		10		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	1F県税室	木村工機 FSR3-600ZK
		11		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	1F県税室	木村工機 FSR3-600ZK
		12		〃	床置埋込型	0.030		2.62	2.62	1F消費生活面接室	木村工機 FSR3-300ZK
		13		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F県民ホール	木村工機 FS3-400ZK
		14		〃	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK
		15		〃	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK
		16		〃	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK
		17		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F X線室	木村工機 FS3-400ZK
		18		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F一般相談室	木村工機 FS3-400ZK
		19		2F	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F試験検査室	木村工機 FS3-400ZK
		20		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F栄養相談室	木村工機 FS3-400ZK
		21		〃	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-600ZK
		22		〃	床置埋込型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-600ZK
		23		〃	床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-400ZK
		24		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-400ZK
		25		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-300ZK
		26		〃	床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FS3-300ZK
		27		〃	床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FS3-300ZK
		28		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F副局長室	木村工機 FS3-400ZK
		29		〃	床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		30		〃	床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		31		〃	床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		32		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F入札室	木村工機 FSR3-400ZK
		33		〃	床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F情報機械室	木村工機 FS3-300ZK
		34		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	2F電話交換室	木村工機 FS3-400ZK
		35		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F診査室	木村工機 FS3-400ZK
		36		3F	床置埋込型	0.095		7.50	9.69	3F土木センター	木村工機 FSR3-1200ZK

【宮古合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
3	ファンコイルユニット	37		//	床置埋込型	0.095		7.50	9.69	3F土ホセター	木村工機 FSR3-1200ZK
		38		//	床置埋込型	0.095		7.50	9.69	3F土ホセター	木村工機 FSR3-1200ZK
		39		//	床置埋込型	0.095		7.50	9.69	3F大会議室	木村工機 FSR3-1200ZK
		40		//	床置埋込型	0.095		7.50	9.69	3F大会議室	木村工機 FSR3-1200ZK
		41		//	床置露出型	0.030		2.62	2.62	3F教科書センター	木村工機 FS3-300ZK
		42		//	床置露出型	0.030		2.62	2.62	3F教育事務所	木村工機 FS3-300ZK
		43		//	床置露出型	0.035		3.54	3.54	3F教育事務所	木村工機 FS3-400ZK
		44		//	床置露出型	0.030		2.62	2.62	3F教育事務所	木村工機 FS3-300ZK
		45		//	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	3F水産振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		46		//	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	3F水産振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		47		//	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	3F水産振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		48		//	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	3F農業改良普及センター	木村工機 FSR3-400ZK
		49		//	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	3F農業改良普及センター	木村工機 FSR3-600ZK
		50		//	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	3F農林振興センター	木村工機 FSR3-600ZK
		51		//	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	3F農林振興センター	木村工機 FSR3-600ZK
		52		//	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	3F林務室	木村工機 FSR3-600ZK
		53		//	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	3F林務室	木村工機 FSR3-600ZK
4	送風機	1	FS-1	厨房給気	片吸込形天吊シロッコファンNo.4	1.5	9,000			1F厨房天井	MF-4
		2	EF-1	厨房排気	片吸込形天吊シロッコファンNo.3	3.7	9,000			1F厨房天井	MF-3
		3	EF-2	湯沸・便所排気	片吸込形床置シロッコファンNo.2 1/2	1.5	5,100			PH1F機械室	MF-2 1/2
		4	EF-3	X線結核相談室排気	片吸込形天吊シロッコファンNo.2	0.75	2,580			PH1F機械室	MM-2
		5	EF-5	廊下排煙	片吸込形床置No.5	7.5	19,680			PH1F機械室	LL-5
		6	FE-4	化学細菌室排気	斜流ダクトファン	0.4	2,280			PH1F機械室	TFD1-45M
		7	FE-6	栄養相談室排気	斜流ダクトファン	0.75	3,720			PH1F機械室	TFD1-55M
		8	EF-7	青写真室排気	片吸込形天吊シロッコファン	0.2	776			PH2F機械室	MM-1 1/2
		9	EF-8	屋根裏排気	片吸込形床置シロッコファンNo.4	1.5	9,000			PH2F機械室	MF-4