



## エレベーターの緊急点検

### 岩手県内のシンドラエレベーター(株)製エレベーターの状況

平成18年6月3日午後7時20分ごろ、港区区民向けマンション「シティハイツ竹芝」において、エレベーターから降りようとした少年がエレベーターのドアが開いた状態で上昇したため、エレベーターの天井と床に挟まれ死亡する事故が発生しました。このエレベーターには住民から不具合の苦情が多数寄せられていたとのこと。現時点(6月末)で事故の原因は、まだ明らかになっていません。

この事故を受けて、国土交通省から6月7日付けで各都道府県に対して、同社製のエレベーターの点検依頼があり、本県においても設置箇所の特定を行いました。

県内に存在するシンドラエレベーター(株)製、又は、同社が保守を行っているエレベーターは5台確認され、この5台のエレベーターの所有者に対して緊急点検を要請しました。

この結果、過去に不具合が生じたものが1件あるものの、いずれも現時点での点検において異常はありませんでした。なお、民間施設2件については、維持保全上注意を要する事項もあるため、県及び盛岡市から所有者に対し、改善指導を行うこととしております。

#### 1 緊急点検を行ったエレベーター

##### (1) 公的施設：施設名公表済

- ・ 一関高等工専(一関市内)(国所管)
- ・ 水沢郵便局(奥州市内)(郵政公社所管)
- ・ 鷹生ダム(大船渡市内)(県河川課所管)

##### (2) 民間施設：施設名非公表

- ・ 盛岡市内施設
- ・ 滝沢村内施設

#### 2 緊急点検の内容と結果

##### (1) 点検方法

施設の所有者に対して、通常の維持管理の点検に準じた点検と過去の事故・不具合の状況を報告するよう要請した。(所有者は保守会社に点検を依頼)

##### (2) 緊急点検の結果

- ① 5台のエレベーターとも、今回の点検では異常がありませんでした。
- ② 水沢郵便局においては、平成17年9月に不具合があったものの、保守業者がその時点で調整し、復旧済でした。
- ③ 民間施設2件については、維持保全上注意を要する事項もあるため、県及び盛岡市から所有者に対し、改善指導を行うこととしております。

問い合わせ

建築住宅課 TEL:019-629-5936