

折爪岳森林公園もりの学び舎オイルタンク修繕仕様書

- 1 名称 折爪岳森林公園もりの学び舎オイルタンク修繕
- 2 場所 二戸市福岡字織詰 26 番 2
- 3 内容 オイルタンク撤去、オイルタンク収納庫撤去、オイルタンク設置、オイルタンク収納庫設置
 - (1) オイルタンク（耐震強化型屋外用、タンク容積 450L から 500L、水張試験確認済証添付）及びオイルタンク収納庫（耐震性 $K_s=1.0$ 、防油堤容量 606L）に修繕を行うこと。
 - (2) 二戸地区広域行政組合火災予防条例少量危険物に係る条文に基づく施工を行うこと。
 - (3) 送油配管は、地震等による配管の亀裂を防止すること。また、配管、バルブ等のネジ部には、シールテープを巻き油漏れしないようにすること。
 - (4) 防油堤の基礎ボルトは、アンカーボルト（引抜き力 8 kN/本以上）を使用すること。
- 4 期間 契約締結の翌日から 3 か月
- 5 その他
 - (1) 森林公園利用者の安全に配慮すること。
 - (2) もりの学び舎は、令和 6 年 11 月 23 日までは開館しているが、その後は使用ができないこと。
 - (3) 修繕中に不測の事態が生じた場合は、県北広域振興局農政部二戸農林振興センター林務室に連絡すること。