

「岩手県中央家畜保健衛生所の冷蔵庫設備の交換・修繕」仕様書

1 履行場所

岩手県中央家畜保健衛生所の血液保管庫内及び屋上（滝沢市砂込 390－5）

2 対象設備

冷蔵庫 +5℃用 空冷式
ユニットクーラー 天吊形

3 作業内容

経年劣化により冷却機能が低下している冷蔵庫のユニットクーラー及び冷凍機等を同等のものに交換し、冷媒ガスを封入して原状復旧するもの。

詳細は添付の「冷蔵庫修繕設計書」及び図面のとおりとする。

- (1) 室外ユニット、薄型室内ユニット、コントローラー交換
- (2) 冷媒ガス封入、配管工事、電気工事
- (3) 気密試験、試運転、冷媒ガス回収 等

4 現状

当該施設は平成 14 年 4 月の新設以降、検査試薬及び検査材料を低温で保管する目的で使用している冷蔵庫であるが、経年劣化により正常に作動せず、冷却機能も低下している。

現在取り付けられている冷却装置は既に製造中止となっており、部品もなく修理での対応が困難であること。

5 期間

工事期間は令和 7 年 3 月 31 日までとする。