

## 委託内容明細書 2

農業科学博物館に係る空調設備等保守点検業務委託の内容及び数量等は、次のとおりとする。

## 1 設備の項目、名称

[No.1]

項 目	名 称	仕 様	点検回数	数 量	単位
1 空 調 設 備 点 検	(1) 吸収式冷温水発生機 (40 RT)			1	式
	冷却能力	13,700 kcal/h			
	加熱能力	18,500 kcal/h			
	(内訳)	暖房切替点検	年 1 回	2	台
		冷房切替点検	年 1 回	2	台
		炉内洗浄整備	年 1 回	2	台
	(2) 冷却塔				
	低騒音型 (60 RT)		年 2 回	2	台
	(3) 空気調和機			1	式
	床置型タイプ (AHU-1、AHU-2、AHU-3)				
	AHU-1	冷却能力 42,800 kcal/h	年 1 回	2	台
		加熱能力 39,700 kcal/h			
	AHU-2	冷却能力 62,600 kcal/h	年 1 回	1	台
		加熱能力 80,100 kcal/h			
	AHU-3	冷却能力 62,800 kcal/h	年 1 回	1	台
		加熱能力 80,900 kcal/h			
	(4) ファンコイルユニット			1	式
	天吊カセット 2 方向吹出タイプ (FCU-1、FCU-2)				
	FCU-1	冷房能力 4,400 kcal/h	年 1 回	3	台
		暖房能力 3,900 kcal/h			
	FCU-2	冷房能力 1,700 kcal/h	年 1 回	1	台
		暖房能力 2,500 kcal/h			
	※フィルター清掃を含む				

[illegible]