

県庁舎消火器設置一覧 NO. 1

No	階	記号	設置場所	製造者	型式	消第	製造年	備考
1	地階	B-01	観光・プロモーション室倉庫前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
2	地階	B-02	総務室分室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
3	地階	B-03	第一電気室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
4	地階	B-04	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
5	地階	B-05	厨房	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
6	地階	B-06	文書庫前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
7	地階	B-07	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
8	地階	B-08	ボイラー室	モリタ宮田	MEA20A	26～32～1	2024	R6更新
9	地階	B-09	発電機室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
10	地階	B-10	第一電気室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
11	地階	B-11	第一電気室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
12	地階	B-12	清掃員事務所前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
13	地階	B-13	食堂	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
14	地階	B-14	情報ハイウェイ室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
15	地階	B-15	厨房	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
16	地階	B-16	厨房	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
17	地階	B-17	厨房	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
18	地階	B-18	人事課倉庫前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
19	地階	B-19	社稜組合前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
20	地階	B-20	売店内	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
21	地階	B-21	売店前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
22	地階	B-22	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
23	地階	B-23	出納倉庫前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
24	地階	B-24	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
25	地階	B-25	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
26	地階	B-26	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
27	地階	B-27	発電機室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
28	地階	B-28	サンクガーデン前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
29	地階	B-29	バッテリー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
30	地階	B-30	LGWAN室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
31	地階	B-31	LGWAN室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
32	地階	B-32	倉庫	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
33	地階	B-33	ボイラー室	モリタ宮田	MEA20A	26～32～1	2024	R6更新
34	地階	B-34	ボイラー室	モリタ宮田	MEA20A	26～32～1	2024	R6更新
35	地階	B-35	サンクガーデン	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
36	地階	B-36	サンクガーデン	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
37	地階	B-37	サンクガーデン	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
38	1階	1-01	郵便局ATM前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
39	1階	1-02	出納局前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
40	1階	1-03	収容委員会室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
41	1階	1-04	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
42	1階	1-05	労金ATM前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
43	1階	1-06	県民室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
44	1階	1-07	県民室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
45	1階	1-08	岩銀内	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
46	1階	1-09	守衛カウンター	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
47	1階	1-10	守衛カウンター	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
48	1階	1-20	岩銀内	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
49	外	1-11	地下タンク用	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
50	外	1-12	地下タンク用	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
51	外	1-13	地下タンク用	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
52	外	1-14	地下タンク用	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新

県庁舎消火器設置一覧 NO. 2

No	階	記号	設置場所	製造者	型式	消第	製造年	備考
53	2階	2-01	税務課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
54	2階	2-02	産業経済交流課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
55	2階	2-03	商工企画室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
56	2階	2-04	管財課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
57	2階	2-05	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
58	3階	3-01	記者クラブ前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
59	3階	3-02	WC前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
60	3階	3-03	知事室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
61	3階	3-04	秘書湯沸前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
62	3階	3-05	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
63	3階	3-06	副知事室内	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
64	4階	4-01	電話機械室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
65	4階	4-02	特別会議室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
66	4階	4-03	人事課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
67	4階	4-04	財政課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
68	4階	4-05	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
69	4階	4-06	MDF室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
70	4階	4-07	電話機械室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
71	4階	4-08	防災無線機械室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
72	5階	5-01	農業振興課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
73	5階	5-02	畜産課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
74	5階	5-03	農産園芸課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
75	5階	5-04	農水企画室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
76	5階	5-05	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
77	6階	6-01	水産振興前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
78	6階	6-02	森林振興課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
79	6階	6-03	林業振興課	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
80	6階	6-04	農村計画課	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
81	6階	6-05	ELVホール	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
82	7階	7-01	河川課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
83	7階	7-02	都市計画課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
84	7階	7-03	道路建設課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
85	7階	7-04	県土整備企画室	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
86	7階	7-05	ELVホール	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
87	8階	8-01	地域振興室前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
88	8階	8-02	学事振興課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
89	8階	8-03	建築住宅課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
90	8階	8-04	ふるさと振興企画室内	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
91	8階	8-05	ELVホール	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
92	8階	8-06	ふるさと振興企画室内第4電気室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
93	8階	8-07	サーバー室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
94	8階	8-08	サーバー室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
95	9階	9-01	障がい保健福祉課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
96	9階	9-02	地域福祉課分室前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
97	9階	9-03	医療政策室前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
98	9階	9-04	長寿社会課	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
99	9階	9-05	ELVホール	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新







## 県庁舎屋内消火栓一覧

No	階	記号	設置場所	ホース新設		耐圧試験実施		次回点検	
				バルブ側	ノズル側	バルブ側	ノズル側	バルブ側	ノズル側
1	地階	B-1	BF 杜稜信用組合分	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
2	地階	B-2	BF 杜稜信用組合倉	2009	2009	2023.6	2023.6	2026.6	2026.6
3	地階	B-3	BF コピー室前	2009	2009	2023.6	2023.6	2026.6	2026.6
4	地階	B-4	BF ボイラー室(パ)	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026
5	地階	B-5	BF ボイラー室(スト)	1991	2015	2024.6	—	2027.6	2026
6	地階	B-6	BF 厨房	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
7	1階	1-1	1F 郵便局 A T M前	2009	2009	2023.6	2023.6	2026.6	2026.6
8	1階	1-2	1F 守衛室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
9	1階	1-3	1F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
10	1階	1-4	1F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
11	2階	2-1	2F 女子更衣室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
12	2階	2-2	2F 産業経済交流課	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
13	2階	2-3	2F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
14	2階	2-4	2F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
15	3階	3-1	3F 特別会議室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
16	3階	3-2	3F 広聴広報課前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
17	3階	3-3	3F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
18	3階	3-4	3F 秘書課内	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
19	4階	4-1	4F 財政課前	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026
20	4階	4-2	4F 防災無線機械室	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
21	4階	4-3	4F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
22	4階	4-4	4F 湯沸室側	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
23	5階	5-1	5F 農林水産企画室	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
24	5階	5-2	5F 農業普及技術課	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
25	5階	5-3	5F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
26	5階	5-4	5F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
27	6階	6-1	6F 農村計画課前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
28	6階	6-2	6F 漁港漁村課前	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
29	6階	6-3	6F WC前	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
30	6階	6-4	6F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
31	7階	7-1	7F 県土整備企画室	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
32	7階	7-2	7F 砂防災課前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
33	7階	7-3	7F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
34	7階	7-4	7F 湯沸室側	1992	1995	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
35	8階	8-1	8F ふるさと振興企	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
36	8階	8-2	8F 選挙管理委員会	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
37	8階	8-3	8F WC前	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
38	8階	8-4	8F 湯沸室側	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
39	9階	9-1	9F 地域福祉課内	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
40	9階	9-2	9F 子ども子育て支	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
41	9階	9-3	9F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
42	9階	9-4	9F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6

## 県庁舎屋内消火栓一覧

No	階	記号	設置場所	ホース新設		耐圧試験実施		次回点検	
				バルブ側	ノズル側	バルブ側	ノズル側	バルブ側	ノズル側
43	1 0階	10-1	10F 教育企画室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
44	1 0階	10-2	10F 生涯学習文化課	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
45	1 0階	10-3	10F WC 前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
46	1 0階	10-4	10F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
47	1 1階	11-1	11F 環境生活企画課	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
48	1 1階	11-2	11F 調査統計課前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
49	1 1階	11-3	11F WC 前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
50	1 1階	11-4	11F 湯沸室側	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026
51	1 2階	12-1	12F 県職員労働組合	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
52	1 2階	12-2	12F スポーツ振興課	2006	2006	2022.6	2022.6	2025.6	2025.6
53	1 2階	12-3	12F WC 前	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
54	1 2階	12-4	12F 湯沸室側	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
55	PH 1	P1-1	P1F E L Vホール	1991	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
56	PH 2	P2-1	P2F 第5機械室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
57	PH 3	P3-1	P3F 第6機械室	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
58	議会1階	G1-1	1F 運転技士控え室	2015	2015	—	—	2026	2026
59	議会1階	G1-2	1F エレベーター前	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026
60	議会1階	G1-3	1F 更衣室前	2015	1992	—	2024.6	2026	2027.6
61	議会2階	G2-1	2F 渡り廊下	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
62	議会2階	G2-2	2F 副議長室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
63	議会2階	G2-3	2F 議員控え室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
64	議会2階	G2-4	2F 特別会議室前	2015	2015	—	—	2026	2026
65	議会3階	G3-1	3F 渡り廊下	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026
66	議会3階	G3-2	3F 傍聴席前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6

※10年経過（11年目に最初の試験）したものは、3年以内ごとに耐圧試験（合計

1

1

県庁舎・議会棟連結送水管設備一覧

送水口

No	階	設置場所	設備			点検実施	次回点検
			形式	個数			
1	1F	県庁舎西口（正面玄関側）	双口埋込型	1		2024	2027
2	1F	県庁舎西口（医大側）	双口埋込型	1		2024	2027
3	1F	議会棟東口（県庁側）	双口埋込型	1		2024	2027

※配管等：10年経過したものは、3年以内ごとに耐圧試験を実施。

県庁舎・議会棟連結送水管設備一覧

放水口

No	階	設置場所	設備			点検実施	次回点検
			形式	個数			
1	B1	県庁食堂脇廊下	単口型	1		2024	2027
2	2F	定住推進・雇用労働室前廊下	単口型	1		2024	2027
3	2F	議会棟議場脇	単口型	1		2024	2027
4	3F	県政記者クラブ前廊下	単口型	1		2024	2027
5	3F	議会棟議場脇	単口型	1		2024	2027
6	4F	防災課無線機械室前廊下	単口型	1		2024	2027
7	5F	農業普及技術課前廊下	単口型	1		2024	2027
8	6F	漁港漁村課前廊下	単口型	1		2024	2027
9	7F	砂防災課前廊下	単口型	1		2024	2027
10	8F	市町村課前廊下	単口型	1		2024	2027
11	9F	子ども子育て支援課前廊下	単口型	1		2024	2027
12	10F	生涯学習文化課前廊下	単口型	1		2024	2027
13	11F	調査統計課前廊下	双口型	1		2024	2027
14	12F	文化振興課前廊下	双口型	1		2024	2027
15	PH1	エレベーターホール	双口型	1		2024	2027
16	PH2	第5機械室前	双口型	1		2024	2027
17	PH3	第6機械室前	双口型	1		2024	2027

※配管等：10年経過したものは、3年以内ごとに耐圧試験を実施。

県庁舎・議会棟連結送水管設備一覧

放水用器具格納箱

No	階	設置場所				点検実施 (耐圧試験)	次回点検
			ホース	本数	格納箱：個数		
1	11F	調査統計課前廊下	20m：19mm	4	1	2024	2027
2	12F	文化振興課前廊下	20m：19mm	4	1	2024	2027
3	PH1	エレベーターホール	20m：19mm	4	1	2024	2027
4	PH2	第5機械室前	20m：19mm	4	1	2024	2027
5	PH3	第6機械室前	20m：19mm	4	1	2024	2027

※ホース：10年経過したものは、3年以内ごとに耐圧試験を実施。

県庁舎・議会棟連結送水管設備一覧

採水口

No	階	設置場所	設備			点検実施	次回点検
			形式	個数			
1	1F	県庁舎西口（医大側）	単口埋込型	1		2024	2027

※配管等：10年経過したものは、3年以内ごとに耐圧試験を実施。

合計

0



県庁舎・議会棟泡消火設備一覧

No	設置機器	設置場所			点検周期	備考
		階	場所	個数		
1	泡タンク	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
2	加圧送水装置	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
3	起動装置	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
4	泡ヘッド	1 F	議会棟車庫	156	2回/年	
5	操作盤	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
6	流水感知装置	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
7	圧力スイッチ	1 F	議会棟車庫	4	2回/年	
8	一斉開放弁	1 F	議会棟車庫	23	1回/5年	
9	混合装置	1 F	議会棟車庫	1	2回/年	
10	手動開放弁	1 F	議会棟車庫	19	2回/年	
11	呼水装置	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
12	検知ヘッド	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	92	2回/年	
泡消火発泡試験、放水試験		一斉開放弁の総合点検及び泡消火の総合点検は設置後15年以降に5年ごとに改正。 ※次回R21 一斉開放弁はR17-21の間に全数 (R2			1回/5年	