

一関地区合同庁舎対象設備一覧表

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	既存照明 消費電力 (W)	単日稼働 (時間)	稼働日数 (日)	備考
1	1F	総合案内窓口消費生活相談室	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	7	240	A-2
2	1F	総合案内窓口消費生活相談室	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
3	1F	総合案内窓口消費生活相談室	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
4	1F	総合案内窓口消費生活相談室	非常灯	3	新規設置	0	0	0	I-3
5	1F	県税センター	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
6	1F	県税センター	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
7	1F	県税センター	非常灯	4	新規設置	0	0	0	I-3
8	1F	県税センター	FLR40形蛍光灯	15	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
9	1F	県税センター	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
10	1F	県税センター	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
11	1F	軒下	電球60W	12	ランプ交換	54	1	260	F-1
12	1F	玄関	電球60W	5	ランプ交換	54	1	260	F-1
13	1F	玄関ホール	FL20形蛍光灯	28	配線変更・ランプ交換	24	7	240	A-2
14	1F	玄関ホール	電球60W	2	ランプ交換	54	7	240	F-1
15	1F	玄関ホール	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
16	1F	玄関ホール	非常灯	2	器具交換	0	0	0	I-1
17	1F	玄関ホール	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
18	1F	玄関ホール	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	7	240	A-2
19	1F	保健福祉書庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
20	1F	男女更衣室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
21	1F	男女更衣室	FL10形蛍光灯	2	配線交換・ランプ交換	10	1	260	A-3
22	1F	保健福祉物品庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
23	1F	身障者トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
24	1F	身障者トイレ	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
25	1F	保健所玄関	電球60W	1	ランプ交換	54	1	30	F-1
26	1F	保健所玄関	FL20形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
27	1F	保健福祉環境センター・一関保健所	FLR40形蛍光灯	66	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
28	1F	保健福祉環境センター・一関保健所	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
29	1F	保健福祉環境センター・一関保健所	非常灯	9	新規設置	0	0	0	I-3
30	1F	湯沸室	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
31	1F	湯沸室	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
32	1F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
33	1F	男子トイレ	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
34	1F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
35	1F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
36	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
37	1F	女子トイレ	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
38	1F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
39	1F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
40	1F	空調機械室	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
41	1F	階段	階段灯	1	器具交換	24	24	365	H-1
42	1F	階段	階段灯用器具	0	器具交換	0	0	0	H-1
43	1F	階段	非常灯用	1	器具交換	24	24	365	I-4
44	1F	階段	非常灯用器具	0	器具交換	0	0	0	I-4
45	1F	ポンプ室	電球60W	1	ランプ交換	54	1	30	F-1
46	1F	保健福祉物品庫	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
47	1F	納税相談室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
48	1F	県税物品庫	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
49	1F	男子更衣室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
50	1F	男子更衣室	FL10形蛍光灯	1	配線交換・ランプ交換	10	1	260	A-3
51	1F	女子更衣室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
52	1F	女子更衣室	FL10形蛍光灯	1	配線交換・ランプ交換	10	1	260	A-3
53	1F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	34	1	260	C-2
54	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
55	1F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
56	1F	男子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	34	1	260	C-2
57	1F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
58	1F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
59	1F	相談室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
60	1F	X線室・操作室・暗室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
61	1F	X線室・操作室・暗室	電球60W	2	ランプ交換	54	1	30	F-1
62	1F	X線室・操作室・暗室	電球60W	1	ランプ交換	54	1	30	F-1
63	1F	X線室・操作室・暗室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
64	1F	X線室・操作室・暗室	非常灯	3	新規設置	0	0	0	I-3
65	1F	保健福祉環境センター分室(環境衛生課)	FLR40形蛍光灯	20	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
66	1F	保健福祉環境センター分室(環境衛生課)	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
67	1F	保健福祉環境センター分室(環境衛生課)	非常灯	4	新規設置	0	0	0	I-3
68	1F	廊下	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
69	1F	廊下	FLR40形蛍光灯	50	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
70	1F	廊下	非常灯	25	新規設置	0	0	0	I-3
71	1F	診察室(保険所長室)	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
72	1F	診察室(保険所長室)	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
73	1F	診察室(保険所長室)	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
74	1F	イベントスペース	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
75	1F	イベントスペース	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
76	1F	イベントスペース	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
77	1F	県職労事務局	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
78	1F	県職労事務局	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
79	1F	県職労事務局	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
80	1F	売店	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
81	1F	売店	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
82	1F	売店	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
83	1F	食堂	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
84	1F	食堂	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
85	1F	食堂	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
86	1F	食堂	FL10形蛍光灯	1	配線交換・ランプ交換	10	1	30	A-3
87	1F	差押物品庫	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
88	1F	厨房	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
89	1F	厨房	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
90	1F	厨房	電球60W	1	ランプ交換	54	1	30	F-1
91	1F	厨房	FL10形蛍光灯	1	配線交換・ランプ交換	10	1	30	A-3
92	1F	厨房	シーリングライト	1	器具交換	64	1	30	B-1
93	1F	厨房	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
94	1F	厨房	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
95	1F	厨房	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
96	1F	保健福祉物品庫	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
97	1F	当直室	シーリングライト	1	器具交換	64	1	30	B-1
98	1F	当直室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
99	1F	当直室	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
100	1F	当直室	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
101	1F	軽油試験室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
102	1F	機械室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
103	1F	ポイラーマン室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
104	1F	電機室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
105	1F	電機室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-2
106	1F	電機室	非常灯用器具	2	器具交換	42	1	30	I-5
107	1F	電機室	非常灯用器具	0	器具交換	0	0	0	I-5

一関地区合同庁舎対象設備一覧表

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	既存照明 消費電力 (W)	単日稼働 (時間)	稼働日数 (日)	備考
108	1F	農林器材庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
109	1F	土木器材庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
110	1F	清掃員控室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
111	1F	清掃員控室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
112	1F	清掃員控室	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
113	1F	休憩室	シーリングライト	1	器具交換	64	1	30	B-1
114	1F	長靴置き場	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
115	1F	長靴置き場	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
116	1F	長靴置き場	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
117	1F	普及室器材庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
118	1F	コンクリート実験室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
119	1F	コンクリート実験室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
120	1F	コンクリート実験室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
121	1F	コンクリート実験室	FL20形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
122	1F	運転技士控室	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	7	240	A-2
123	1F	運転技士控室	シーリングライト	2	器具交換	64	7	240	B-1
124	1F	運転技士控室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
125	1F	運転技士控室	FL10形蛍光灯	1	配線交換・ランプ交換	10	7	240	A-3
126	1F	運転技士控室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	24	7	240	A-2
127	1F	運転技士控室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
128	1F	運転技士控室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
129	1F	トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
130	1F	トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
131	1F	トイレ	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
132	1F	県南教育事務所書庫	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
133	1F	県南教育事務所書庫	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
134	1F	県南教育事務所書庫	非常灯	3	新規設置	0	0	0	I-3
135	1F	総務センター物品庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
136	付属棟1F	渡り廊下	ダウンライト	2	器具交換	34	7	240	C-2
137	1F	渡り廊下	ベースライト	2	器具交換	42	7	240	G-1
138	1F	渡り廊下	ベースライト用器具	0	器具交換	0	7	240	G-1
139	1F	渡り廊下	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	7	240	A-2
140	1F	廊下	電球60W	2	ランプ交換	54	7	240	F-1
141	1F	廊下	ダウンライト	5	器具交換	34	7	240	C-2
142	1F	廊下	ダウンライト	1	器具交換	35	7	240	C-1
143	1F	廊下	-	-	-	-	-	-	-
144	1F	第3会議室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
145	1F	縦覧室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
146	1F	入札室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
147	1F	車庫	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
148	1F	車庫	投光器	5	器具交換	160	1	260	D-1
149	1F	車庫	FLR40形蛍光灯	40	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
150	2F	書庫	FLR40形蛍光灯	13	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
151	2F	入札室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
152	2F	入札室	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
153	2F	入札室	非常灯	3	新規設置	0	0	0	I-3
154	2F	ミーティングルーム	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
155	2F	ミーティングルーム	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
156	2F	ミーティングルーム	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
157	2F	電話交換室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
158	2F	電話交換室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
159	2F	電話交換室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
160	2F	一関市教育委員会 体育課	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
161	2F	一関市教育委員会 体育課	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
162	2F	一関市教育委員会 体育課	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
163	2F	一関市教育委員会 体育課	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
164	2F	休養室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
165	2F	休養室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
166	2F	休養室	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
167	2F	倉庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
168	2F	男子更衣室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
169	2F	男子更衣室	FL10形蛍光灯	1	配線交換・ランプ交換	10	1	260	A-3
170	2F	女子更衣室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
171	2F	女子更衣室	FL10形蛍光灯	1	配線交換・ランプ交換	10	1	260	A-3
172	2F	二関指導監	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
173	2F	二関指導監	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
174	2F	二関指導監	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
175	2F	二関指導監	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
176	2F	第2会議室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
177	2F	第2会議室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
178	2F	第2会議室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
179	2F	階段	階段灯	3	器具交換	24	24	365	H-1
180	2F	階段	階段灯用器具	0	器具交換	0	0	0	H-1
181	2F	総務センター	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
182	2F	総務センター	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
183	2F	総務センター	非常灯	6	新規設置	0	0	0	I-3
184	2F	試験検査室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
185	2F	試験検査室	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
186	2F	試験検査室	非常灯	7	新規設置	0	0	0	I-3
187	2F	試験検査室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
188	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
189	2F	女子トイレ	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
190	2F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
191	2F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
192	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
193	2F	男子トイレ	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
194	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
195	2F	湯沸室	非常灯用器具	1	器具交換	24	1	30	I-4
196	2F	湯沸室	非常灯用器具	0	器具交換	0	0	0	I-4
197	2F	湯沸室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
198	2F	物品庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
199	2F	空調機械室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
200	2F	県南教育事務所書庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
201	2F	資材室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
202	2F	男女トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
203	2F	男女トイレ	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
204	2F	男女トイレ	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
205	2F	男女トイレ	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
206	2F	階段	非常灯用器具	1	器具交換	24	24	365	I-4
207	2F	階段	非常灯用器具	0	器具交換	0	0	0	I-4
208	2F	階段	階段灯	1	器具交換	24	24	365	H-1
209	2F	階段	階段灯用器具	0	器具交換	0	0	0	H-1
210	2F	局長室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
211	2F	局長室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
212	2F	局長室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
213	2F	トイレ	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
214	2F	トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1

一関地区合同庁舎対象設備一覧表

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	既存照明 消費電力 (W)	単日稼働 (時間)	稼働日数 (日)	備考
215	2F	ディケア室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
216	2F	結核相談室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
217	2F	結核相談室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
218	2F	結核相談室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
219	2F	栄養相談室	FL10形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	10	7	240	A-3
220	2F	栄養相談室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
221	2F	栄養相談室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
222	2F	栄養相談室	非常灯	4	新規設置	0	0	0	I-3
223	2F	講義室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
224	2F	講義室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
225	2F	講義室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
226	2F	講義室	非常灯	3	新規設置	0	0	0	I-3
227	2F	相談室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
228	2F	相談室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
229	2F	相談室	非常灯	4	新規設置	0	0	0	I-3
230	2F	廊下	FLR40形蛍光灯	34	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
231	2F	廊下	非常灯	17	新規設置	0	0	0	I-3
232	2F	廊下	電球60W	4	ランプ交換	54	7	240	F-1
233	2F	廊下	FL20形蛍光灯	40	配線変更・ランプ交換	24	7	240	A-2
234	2F	廊下	非常灯用器具	1	器具交換	24	7	240	I-4
235	2F	廊下	非常灯用器具	0	器具交換	0	0	0	I-4
236	3F	土木センター	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
237	3F	土木センター	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
238	3F	土木センター	FLR40形蛍光灯	78	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
239	3F	土木センター	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
240	3F	土木センター	非常灯	16	新規設置	0	0	0	I-3
241	3F	土木センター分室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
242	3F	土木センター分室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
243	3F	土木センター分室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
244	3F	農林振興センター分室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
245	3F	農林振興センター分室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
246	3F	農林振興センター分室	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
247	3F	階段	階段灯	2	器具交換	24	24	365	H-1
248	3F	階段	階段灯用器具	0	器具交換	0	0	0	H-1
249	3F	小会議室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
250	3F	男子更衣室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
251	3F	女子更衣室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
252	3F	女子更衣室	FL10形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	10	1	260	A-3
253	3F	大会議室	FLR40形蛍光灯	48	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
254	3F	大会議室	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
255	3F	大会議室	非常灯	8	新規設置	0	0	0	I-3
256	3F	男女トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	260	A-1
257	3F	男女トイレ	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
258	3F	男女トイレ	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
259	3F	男女トイレ	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	24	1	260	A-2
260	3F	湯沸室	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
261	3F	湯沸室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
262	3F	空調機械室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
263	3F	農林物品庫	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	24	1	30	A-2
264	3F	階段	階段灯	1	器具交換	24	24	365	H-1
265	3F	階段	階段灯用器具	0	器具交換	0	0	0	H-1
266	3F	階段	非常灯用器具	1	器具交換	24	24	365	I-4
267	3F	階段	非常灯用器具	0	器具交換	0	0	0	I-4
268	3F	教科書センター	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
269	3F	教科書センター	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
270	3F	教科書センター	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
271	3F	教科書センター	非常灯	2	新規設置	0	0	0	I-3
272	3F	農林振興センター	FLR40形蛍光灯	68	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
273	3F	農林振興センター	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
274	3F	農林振興センター	非常灯	12	新規設置	0	0	0	I-3
275	3F	農林振興センター	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
276	3F	県南教育事務所	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
277	3F	県南教育事務所	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
278	3F	県南教育事務所	非常灯	4	新規設置	0	0	0	I-3
279	3F	県南教育事務所	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
280	3F	県南教育事務所	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
281	3F	廊下	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
282	3F	廊下	非常灯	8	新規設置	0	0	0	I-3
283	3F	廊下	非常灯用器具	1	器具交換	24	7	240	I-4
284	3F	廊下	非常灯用器具	0	器具交換	0	0	0	I-4
285	3F	廊下	電球60W	1	ランプ交換	54	7	240	F-1
286	3F	廊下	FL20形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	24	7	240	A-2
287	3F	廊下	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	42	7	240	A-1
288	4F	青写真室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
289	4F	青写真室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
290	4F	青写真室	非常灯	1	新規設置	0	0	0	I-3
291	4F	階段	階段灯	2	器具交換	24	24	365	H-1
292	4F	階段	階段灯用器具	0	器具交換	0	0	0	H-1
293	4F	階段	非常灯用器具	1	器具交換	24	24	365	I-4
294	4F	階段	非常灯用器具	0	器具交換	0	0	0	I-4
295	4F	倉庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
296	4F	文書保存庫	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
297	4F	空調機械室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
298	4F	倉庫	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	42	1	30	A-1
299	屋外	投光器	投光器	2	器具交換	415	1	260	D-2
300	屋外	外灯	街路灯	10	器具交換	260	1	260	E-1
301	屋外	外灯	街路灯用電源	0	-	0	1	260	E-1

※現況と当該一覧表の内容が異なる場合は、現況を優先する。