

奥州ほか4地区合同庁舎空調設備等定期点検整備業務 仕様書

- 1 本仕様書は、[別紙1]1庁舎名及び住所の地区合同庁舎の空調設備等定期点検整備業務に適用する。
- 2 本業務は、機械設備について専門的見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
- 3 業務を実施する庁舎名及び所在地は[別紙1]1庁舎名及び住所のとおり。
- 4 点検・整備項目は、[別紙1]2点検・整備項目のとおりとするが、対象機種について該当する部分がない場合は、当該点検・整備項目又は点検・整備内容に係る点検・整備を実施することを要さない。

但し、機器の正常な運転に必要な点検・整備項目は、仕様書に記載されていないものであっても、製造業者の保全要領に準拠して実施すること。
- 5 業務を実施する点検・整備機器の機種、性能及び台数は、[別紙2]【空調設備点検・整備対象機器台帳】のとおり。
- 6 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。
- 7 点検・整備作業の際に必要な機材工具類は受託者が用意するものとする。またパッキン、シール、Vベルト、ヒューズ類、ランプ類等の消耗品の交換は本業務に含むものとする。
- 8 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに担当者（「県庁舎にあっては管財課の担当者、地区合同庁舎等にあっては各庁舎の管理担当者を言う」以下同じ。）に報告すること。
- 9 地震等の災害発生又は機能の異常・劣化により機器・部品等の交換・整備が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。対応については別途協議するものとする。
- 10 冷房及び暖房運転時に併せ点検・整備作業及び各機器の運転調整作業を実施するものとする。
- 11 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表を担当者に提出すること。
- 12 業務責任者は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）第16条第1項の規定に基づく、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について、十分な知見を有する者を選任すること。
- 13 作業開始前及び作業終了時には、その旨を担当者に申し出ること。
- 14 作業終了時には、その都度作業場所並びに周囲の清掃を実施すること。
- 15 作業終了時には、翌日に機器が正常に機能するように十分に確認すること。
- 16 報告書等については、下記のとおりとする。
 - (1)管財課に報告書1部写真帳1部を提出すること。また第一種特定製品に係る報告書については電子データでも1部提出すること。

(2) 各庁舎管理者に報告書 1 部を提出すること。

(3) 写真帳は、原則、電子データにより提出すること。

なお、不具合箇所については、紙に出力し、報告書に添付すること。

(4) 報告書等は、前期、後期に分割して提出すること。

17 受注者は、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び施設担当者に提出すること。

なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。

- ① 業務概要
- ② 実施工程表
- ③ 業務体制及び組織表
- ④ 安全管理
- ⑤ 使用機材等（校正が必要な機材については校正証明書を添付）
- ⑥ 業務内容及び手順
- ⑦ 業務管理（作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等）
- ⑧ 緊急時の体制及び対応（夜間、休日等の連絡体制を含む）
- ⑨ 交通管理（敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等）
- ⑩ 環境対策（騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等）
- ⑪ 産業廃棄物処理（産業廃棄物の運搬、処分方法等）
- ⑫ その他（作業電源・水道等）
- ⑬ 作業員名簿（資格等）
- ⑭ 資格免状の写し

[別紙 1]

1 庁舎名及び住所

庁舎名	住所	庁舎管理者
奥州地区合同庁舎	奥州市水沢大手町1-2	県南広域振興局総務部
奥州地区合同庁舎 分庁舎	奥州市水沢大手町5-5	県南広域振興局総務部
奥州地区合同庁舎 江刺分庁舎	奥州市江刺大通り7-13	県南広域振興局総務部
一関地区合同庁舎 千厩分庁舎	一関市千厩町千厩字北方85-2	県南広域振興局土木部 千厩土木センター
岩泉地区合同庁舎	岩泉町岩泉字松橋24-3	沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター

2 点検・整備項目

(1) ユニット型空気調和機

シーズンイン点検

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③軸受のグリスアップ
- ④Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤熱交換コイルの点検清掃（静圧測定）
- ⑥全熱交換器の点検及び清掃（ローターVベルトの点検調整を含む）
- ⑦加湿装置の点検整備（ドレンパンの排水点検）
- ⑧エリミネーターの点検及び清掃
- ⑨エアフィルターの点検清掃及び動作試験
- ⑩エアフィルター制御盤の点検及び端子の増締め
- ⑪ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑫キャンバス継手の点検
- ⑬温度計の点検
- ⑭電気系統の点検（凍結防止用電気ヒーター点検清掃、マグネットスイッチ点検含む）
- ⑮運転調整（冷房時、暖房時）

(2) チラーユニット

シーズンイン点検

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査(修理及び補充は除く)
- ③潤滑油の点検

- ④水漏れ調査及び弁開閉動作点検
- ⑤保安装置の点検
- ⑥送風機、圧縮機、冷水循環ポンプの点検
- ⑦電気系統の点検
- ⑧運転調整
- シーズンオフ点検

- ①水抜き作業
- ②本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ③冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査(修理及び補充は除く)
- ④潤滑油の点検
- ⑤水漏れ調査及び弁開閉動作点検
- ⑥送風機、圧縮機、冷水循環ポンプの点検
- ⑦電気系統の点検
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検
- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観(配管含む)の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検(対象機器)
- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

(3) 空調換気扇

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③エアフィルターの点検及び清掃
- ④電気系統の点検
- ⑤運転調整

(4) 空冷式パッケージエアコン

- シーズンイン点検
- ①本体(室内、室外機)内外面の清掃
- ②本体(室内、室外機)各部の点検及びネジ類の増締め
- ③冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査(修理及び補充は除く)
- ④室外機の液化温度測定
- ⑤室内機のフィルター清掃
- ⑥運転調整(冷房時、暖房時)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検
- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観(配管含む)の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）

①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

（５）ファンコンベクター

①本体、保温材及び吸音材、吹出しグリルの点検及び清掃

②送風機（羽根車及び電動機）の点検

③熱交換機（温水コイル及びフィン）の点検

④エアフィルター（ろ材及び枠）の点検及び清掃

⑤電装部品（電気配線、接続端子、操作スイッチ、運転表示灯）の点検

⑥止め弁（エア抜き弁）の点検

⑦運転調整

（６）FF 暖房機

①本体各部の点検及び清掃

②電気系統の点検

③燃焼室、熱交換室、燃焼装置及び対流ファンの分解整備

④エアフィルターの点検及び清掃

⑤運転調整

（７）ガスファーンレス

①本体各部の点検及び清掃

②熱交換器の点検及び清掃

③送風機羽根車の点検及び清掃

④自動運転装置及び燃焼装置の点検整備

⑤エアフィルターの点検及び清掃

⑥運転調整

（８）送風機

①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め

②排風機羽根車の点検及び清掃

③軸受のグリスアップ

④Vベルトの点検調整及び交換

⑤ボリュームダンパーの点検及び調整

⑥防火ダンパーの点検

⑦電気系統の点検

⑧運転調整

（９）その他

完了時に機器台帳（部屋名、機器名等更新）を提出すること。

【奥州合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
1	空気調和機	1		庁舎北側	ユニット形、全熱交換器	7.5+3.7	16,500			庁舎屋上階北側	木村工機㈱ AC2-480ADEZ(改)	
		2		庁舎南側	ユニット形、全熱交換器	5.5+3.7	10,000			庁舎屋上階南側	木村工機㈱ AC2-230ADEZ	
2	排気ユニット											
		定期点検対象	1		庁舎南側排気	空冷式熱源機	8.8×4		150.0		庁舎屋上階北側	東芝㈱ 熱源機 RUAGP421CLRUAGP421CLMC
3	パッケージエアコン 簡易点検対象外 簡易点検対象外 定期点検対象											
		1	ACP-0	宿直室(ホームエフ)	空冷式ヒートポンプ形(R32)	1.1		4.0	5.0	1F屋外	東芝㈱ RAS-4022AT	
		2		(年1回) 壁掛け						1F宿直室	東芝㈱ RAS-4022T(W)	
		3	ACP-1	1F会議室等	空冷式ヒートポンプ形(R410A)	4.25×3	12,000	40.0	40.0	庁舎屋上階	東芝㈱ MMY-MAP4006HR	
		4	ACP-1-1	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	1F放射能準備室	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		5	ACP-1-2	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	1F第一会議室A(1)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		6	ACP-1-3	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	1F第一会議室A(2)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		7	ACP-1-4	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	1F県民ホール(1)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		8	ACP-1-5	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	1F県民ホール(2)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		定期点検対象	9	ACP-2	2F農政部等	空冷式ヒートポンプ形(R410A)	4.26×2+2.75×2	20,400	50.0	50.0	庁舎屋上階	東芝㈱ MMY-AP5006HR
		10	ACP-2-1	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	2F経営企画部(1)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		11	ACP-2-2	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	2F局長室	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		12	ACP-2-3	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	2F第2会議室(1)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		13	ACP-2-4	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	2F第2会議室(2)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		14	ACP-2-5	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	2F第2会議室(3)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		15	ACP-2-6	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	2F総務部(1)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		16	ACP-2-7	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	2F総務部(2)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		定期点検対象	17	ACP-3	1F県税部等	空冷式ヒートポンプ形(R410A)	2.42×2+7.45	21,300	56.0	63.0	庁舎屋上階	東芝㈱ MMY-UP5601HS
		18	ACP-3-1	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	1F県税部(1)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		19	ACP-3-2	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	1F県税部(2)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		20	ACP-3-3	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	1F県税部(3)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		21	ACP-3-4	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	1F県税部(4)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		22	ACP-3-5	(年1回) 天井吊り	2方向	1,050	7.1	8.0	1F県税部(5)	東芝㈱ MMU-UP711WH		
		23	ACP-3-6	(年1回) 天井吊り	2方向	600	4.5	5.0	1F第1会議室B(1)	東芝㈱ MMU-UP451WH		
		24	ACP-3-7	(年1回) 天井吊り	2方向	600	4.5	5.0	1F第1会議室B(2)	東芝㈱ MMU-UP451WH		
		25	ACP-3-8	(年1回) 天井吊り	2方向	600	4.5	5.0	1F第1会議室B(3)	東芝㈱ MMU-UP451WH		
		定期点検対象	26	ACP-4	1F売店等	空冷式ヒートポンプ形(R410A)	3.38×2	11,100	28.0	31.5	庁舎屋上階	東芝㈱ MMY-MUP2801HS
		27	ACP-4-1	(年1回) 天井吊り	2方向	558	2.8	3.2	1F事務員室	東芝㈱ MMU-UP281WH		
		28	ACP-4-2	(年1回) 天井吊り	2方向	558	3.6	4.0	1F埋蔵室	東芝㈱ MMU-UP361WH		
		29	ACP-4-3	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	1F県民ホール(3)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		30	ACP-4-4	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	1F組合事務室	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		31	ACP-4-5	(年1回) 天井吊り	2方向	600	4.5	5.0	1F売店	東芝㈱ MMU-UP451WH		
		定期点検対象	32	ACP-5	2F経営企画部	空冷式ヒートポンプ形(R410A)	2.42×2+7.45	21,300	56.0	63.0	庁舎屋上階	東芝㈱ MMY-UP5601HS
		33	ACP-5-1	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	2F経営企画部(2)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		34	ACP-5-2	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	2F経営企画部(7)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		35	ACP-5-3	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	2F経営企画部(3)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		36	ACP-5-4	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	2F経営企画部(8)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		37	ACP-5-5	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	2F経営企画部(4)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		38	ACP-5-6	(年1回) 天井吊り	2方向	900	5.6	6.3	2F経営企画部(9)	東芝㈱ MMU-UP561WH		
		39	ACP-5-7	(年1回) 天井吊り	2方向	558	2.8	3.2	2F経営企画部(5)	東芝㈱ MMU-UP281WH		
		40	ACP-5-8	(年1回) 天井吊り	2方向	600	4.5	5.0	2F経営企画部(10)	東芝㈱ MMU-UP451WH		
		41	ACP-5-9	(年1回) 天井吊り	2方向	600	4.5	5.0	2F経営企画部(6)	東芝㈱ MMU-UP451WH		
定期点検対象	42	ACP-6	2F総務部等	空冷式ヒートポンプ形(R410A)	4.55×3	12,960	45.0	45.0	庁舎屋上階	東芝㈱ MMY-MAP4506HR		
43	ACP-6-1	(年1回) 天井吊り	2方向	0.094	900	5.6	6.3	2F総務部(5)	東芝㈱ MMU-UP561WH			
44	ACP-6-2	(年1回) 天井吊り	2方向	0.094	900	5.6	6.3	2F総務部(6)	東芝㈱ MMU-UP561WH			
45	ACP-6-3	(年1回) 天井吊り	2方向	0.094	900	5.6	6.3	2F総務部(3)	東芝㈱ MMU-UP561WH			
46	ACP-6-4	(年1回) 天井吊り	2方向	0.094	900	5.6	6.3	2F総務部(4)	東芝㈱ MMU-UP561WH			
47	ACP-6-5	(年1回) 天井吊り	2方向	0.060	600	4.5	5.0	2F総務部(7)	東芝㈱ MMU-UP451WH			
48	ACP-6-6	(年1回) 天井吊り	2方向	0.060	600	4.5	5.0	2F総務部(8)	東芝㈱ MMU-UP451WH			
49	ACP-6-7	(年1回) 天井吊り	2方向	0.060	558	2.8	3.2	2F休憩室(男子)	東芝㈱ MMU-UP281WH			
50	ACP-6-8	(年1回) 天井吊り	2方向	0.060	558	2.8	3.2	2F休憩室(女子)	東芝㈱ MMU-UP281WH			

【奥州合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
3	パッケージエアコン										
		51	ACP-8	3F農政部等	空冷式ヒートポンプ・マルチインバータ形(R410A)	2.42×2+7.45	21,300	56.0	63.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-UP5601HS
		52	ACP-8-1	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		53	ACP-8-2	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(4)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		54	ACP-8-3	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(5)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		55	ACP-8-4	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農林部打合室	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		56	ACP-8-5	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F土木部分室(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		57	ACP-8-6	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F土木部分室(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		58	ACP-8-7	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F電算設計積算室	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		59	ACP-9	3F林務部等	空冷式ヒートポンプ・マルチインバータ形(R410A)	10.0	12,900	40.0	45.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-MUP4001HS
		60	ACP-9-1	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F林務部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		61	ACP-9-2	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F林務部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		62	ACP-9-3	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F林務部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		63	ACP-9-4	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		64	ACP-9-5	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		65	ACP-10	3F土木部等	空冷式ヒートポンプ・マルチインバータ形(R410A)	2.42×2+7.45	21,300	56.0	63.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-UP5601HS
		66	ACP-10-1	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部打合室	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		67	ACP-10-2	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		68	ACP-10-3	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		69	ACP-10-4	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		70	ACP-10-5	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(4)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		71	ACP-10-6	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(5)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		72	ACP-10-7	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(6)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		73	ACP-10-8	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(7)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		74	ACP-10-9	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(8)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		75	ACP-11	2Fいわて情報ハイウェイ	空冷式ヒートポンプ (R32)	1.65		7.1	8.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 RUSA08033MU
		76		(年1回) 天井カセット形4方向			1,920	7.1	8.0	2Fいわて情報ハイウェイ室	東芝キャリア機 AIU-RP803H
		78		1F相談室 (R-4E7コン)	空冷式ヒートポンプ (R410A)					1F屋外	三洋電機機 SAP-CSK22H
		79		(年1回) 壁掛形			760	2.2	3.0	1F相談室(手前)	三洋電機機 SAP-SK22H
		80		1F搬送リフト	空冷式ヒートポンプ (R410A)					1F屋外	三洋電機機 SPW-CHVP40B1
		81		(年1回) 天井吊形				3.6	4.6	1F搬送リフト	三洋電機機 SPW-TP40B1
		82		2F閲覧室	空冷式ヒートポンプ (R410A)					1F屋外	三洋電機機 SPW-CHVP45B1
		83		(年1回) 天井吊形				4.5	5.0	2F設計閲覧室	三洋電機機 SPW-TP45B1
		84		3F林務分室	空冷式ヒートポンプ (R410A)					庁舎屋上階	三洋電機機 SPW-CHVP56B1
		85		(年1回) 天井カセット形				5.0	5.6	3F林務分室	三洋電機機 SPW-SSP56B1
4	ファンコンベクター	1		1F	床置露出 FRH-800形					1F売店	暖冷工業機 DFV-150SF
		2		〃	床置露出 FRH-400形					1F組合事務室	暖冷工業機 DFV- 80SF
		3		〃	床置露出 FRH-200形					1F理容室	暖冷工業機 DFV- 45SF
		4		〃	床置露出 FRH-300形					1F用務員室	暖冷工業機 DFV- 60SF
		5		〃	床置露出 FRH-400形					1F税務部(6)	暖冷工業機 DFV- 80SF
		6		〃	床置露出 FRH-400形					1F税務部(5)	暖冷工業機 DFV- 80SF
		7		〃	床置露出 FRH-400形					1F税務部(4)	暖冷工業機 DFV- 80SF
		8		〃	床置埋込 FIH-400形					1F税務部(3)	暖冷工業機 DFV- 80FR
		9		〃	床置露出 FRH-400形					1F税務部(2)	暖冷工業機 DFV- 80SFD
		10		〃	床置埋込 FIH-400形					1F税務部(1)	暖冷工業機 DFV- 80FR
		11		〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	1F第1会議室A(1)	暖冷工業機 DFV- 100SF
		12		〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	1F第1会議室A(2)	暖冷工業機 DFV- 100SF
		13		〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	1F第1会議室B(1)	暖冷工業機 DFV- 100SF
		14		〃	床置埋込 FIH-600形					1F第1会議室B(2)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		15		〃	床置露出 FRH-400形					1F第1会議室B(3)	暖冷工業機 DFV- 80SFD
		16		〃	床置露出 FRH-400形					1F県民ホール(2)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		17		〃	床置埋込 FIH-600形					1F県民ホール(1)	暖冷工業機 DFV- 80SFD
		18		〃	床置露出 FRH-200形					1F相談室(2)	暖冷工業機 DFV- 45SF
		19		〃	床置露出 FRH-200形					1F相談室(1)	暖冷工業機 DFV- 45SF
		20		2F	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F総務部(8)	暖冷工業機 DFV-100SF
		21		〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F総務部(7)	暖冷工業機 DFV-100SF
		22		〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F第2会議室(1)	暖冷工業機 DFV-100SF
		23		〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F第2会議室(2)	暖冷工業機 DFV-100SF
		24		〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F第2会議室(3)	暖冷工業機 DFV-100SF
		25		〃	床置露出 FRH-400形	0.053	780		5.7	2F経営企画部(9)	暖冷工業機 DFV- 80SF

【奥州合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

[illegible]

【奥州分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
1	空調換気扇	1	HEA-2	1F	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.197	500			1F保健課(1)	三菱電機㈱ LGH-50CS2	
		2	HEA-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.197	500			1F保健課(2)	三菱電機㈱ LGH-50CS2	
		3	HEA-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.197	500			1F長寿社会課	三菱電機㈱ LGH-50CS2	
		4	HEA-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			1F企画管理課	三菱電機㈱ LGH-35CS2	
		5	HEA-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.197	500			1F環境衛生課(1)	三菱電機㈱ LGH-50CS2	
		6	HEA-	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.026	110			1F環境衛生課(2)	松下電器産業㈱ FY-15ZB	
		7	HEA-3	2F	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.197	500			2F指導監査課	三菱電機㈱ LGH-50CS2	
		8	HEA-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.197	500			2F長寿社会課	三菱電機㈱ LGH-50CS2	
		9	HEA-1	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.099	250			2F保健所長室	三菱電機㈱ LGH-25CS2	
		10	HEA-2	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F相談室3	三菱電機㈱ LGH-35CS2	
		11	HEA-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.197	500			2F栄養相談室	三菱電機㈱ LGH-50CS2	
		12	HEA-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.197	500			2F健康相談室	三菱電機㈱ LGH-50CS2	
		13	HEA-4	3F	天井埋込形、全熱交換形	0.525	1,000			3F県南教育事務所(1)	三菱電機㈱ LGH-100CS2	
		14	HEA-4	〃	天井埋込形、全熱交換形	0.525	1,000			3F県南教育事務所(2)	三菱電機㈱ LGH-100CS2	
		15	HEA-4	〃	天井埋込形、全熱交換形	0.525	1,000			3F大会議室(1)	三菱電機㈱ LGH-100RS2-50	
		16	HEA-4	〃	天井埋込形、全熱交換形	0.525	1,000			3F大会議室(2)	三菱電機㈱ LGH-100RS2-50	
		2	パッケージエアコン	1	ACP-11	1階 保健課等	空冷式屋外ユニット(R32)	3.0	9,840	14.0	16.0	1階 屋外(北東側 裏)
1-1	AC-11-1			(年1回)	天井カセット形(4方向)		1,620	7.1	8.0	1F 保健課	㈱パナソニック CS-P80U7	
1-2	AC-11-2			(年1回)	天井カセット形(4方向)		1,620	7.1	8.0	1F 通路	㈱パナソニック CS-P80U7	
2	ACP-12			1階 企画管理課等	空冷式屋外ユニット(R32)	3.0	9,840	14.0	16.0	1階 屋外(北東側 裏)	㈱パナソニック CU-P160K7	
2-1	AC-12-1			(年1回)	天井カセット形(4方向)		1,620	7.1	8.0	1F 長寿社会課	㈱パナソニック CS-P80U7	
2-2	AC-12-2			(年1回)	天井カセット形(4方向)		1,620	7.1	8.0	1F 企画管理課	㈱パナソニック CS-P80U7	
3	ACP-13			1階 企画管理課等	空冷式トートポップ形(R32)	0.92	2,202	4.5	5.0	1階 屋外(北面)(壁掛)	㈱東芝 ROA-RP503HS	
3-1	AP-13-1				壁掛け形		840	4.5	5.0	1F 企画管理課	㈱東芝 AIK-RP503H	
4	ACP-14			1階 環境衛生課	空冷式トートポップ形(R32)	3.61	4,950	14.0	16.0	2階 玄関 庇(南)	㈱東芝 ROA-RP1603HS	
4-1	AC-14-1				天井吊形(ワイ)		1,410	14.0	16.0	1F 環境衛生課 ×2	㈱東芝 AIC-RP804H	
5	ACP-21			2階 一般健康相談室	空冷式屋外ユニット(R32)	2.0	5,100	7.1	8.0	2階 玄関 庇(北)	㈱パナソニック CU-P80	
5-1	AC-21-1			(年1回)	天井カセット形(2方向)		1,080	7.1	8.0	2F 一般健康相談室	㈱パナソニック CS-P80L7	
6	ACP-22			2階 所長室等	空冷式屋外ユニット(R410)	4.6	11,400	22.4	25.0	3階 ベルコ(南)	㈱パナソニック CU-P224UXK4A	
6-1	AC-22-1			(年1回)	天井カセット形(2方向)		1,200	9.0	10.0	2F 指導監査課	㈱パナソニック CS-P90L3U	
6-2	AC-22-2			(年1回)	天井カセット形(2方向)		1,200	9.0	10.0	2F 福祉課	㈱パナソニック CS-P90L3U	
6-3	AC-22-3			(年1回)	天井カセット形(2方向)		1,140	8.0	9.0	2F 所長室	㈱パナソニック CS-P80L3U	
7	ACP-23			2階 栄養相談室等	空冷式屋外ユニット(R410)	4.6	11,400	22.4	25.0	1階 屋外(北東側 裏)	㈱パナソニック CU-P224UXK4A	
7-1	AC-23-1			(年1回)	天井カセット形(2方向)		480	2.2	2.5	2F 執務室	㈱パナソニック CS-P22L3U	
7-2	AC-23-2			(年1回)	天井カセット形(2方向)		660	4.5	5.0	2F 栄養相談室(窓側)	㈱パナソニック CS-P45L3U	
7-3	AC-23-3			(年1回)	天井カセット形(2方向)		660	4.5	5.0	2F 栄養相談室(廊下側)	㈱パナソニック CS-P45L3U	
7-4	AC-23-4			(年1回)	天井カセット形(2方向)		660	4.5	5.0	2F 相談室3(窓側)	㈱パナソニック CS-P45L3U	
7-5	AC-23-5			(年1回)	天井カセット形(2方向)		660	4.5	5.0	2F 相談室3(廊下側)	㈱パナソニック CS-P45L3U	
8	ACP-31			3階 教育事務所等	空冷式屋外ユニット(R410)	4.6	11,400	22.4	25.0	3階 ベルコ(南)	㈱パナソニック CU-P224UXK4A	
8-1	AC-31-1			(年1回)	天井カセット形(2方向)		1,200	9.0	10.0	3F 教育事務所	㈱パナソニック CS-P90L3U	
8-2	AC-31-2			(年1回)	天井カセット形(2方向)		1,200	9.0	10.0	3F 教育事務所(倉庫)	㈱パナソニック CS-P90L3U	
8-3	AC-31-3			(年1回)	天井カセット形(2方向)		660	4.5	5.0	3F 検査室	㈱パナソニック CS-P45L3U	
(簡易点検対象外)	9			HAC-11	1階相談室(1)(6-617F)	空冷式トートポップ形(R32)(壁掛け)	0.75	2,142	2.8	4.0	1階 屋外(南東面 裏 壁掛)	㈱パナソニック CU-K283D 2
(簡易点検対象外)	9-1			HAC-11-1		壁掛け形		918	2.8	4.0	1F 相談室1	㈱パナソニック CS-K28 3 D 2-W
(簡易点検対象外)	10			HAC-12	1階相談室(2)(6-617F)	空冷式トートポップ形(R410)(壁掛け)	0.75	1,800	2.8	3.6	1階 屋外(南東面 裏 壁掛)	三菱電機㈱ MUZ-GXV28J
(簡易点検対象外)	10-1			HAC-12-1		壁掛け形		695	2.8	3.6	1F 相談室2	三菱電機㈱ MUZ-GW28J-M
	11			ACP-32	3階 大会議室(1)	空冷式トートポップ形(R32)	2.99	5,460	14.0	16.0	3階 ベルコ(北)	タチキ工業㈱ RZRP160BA
	11-1			AC-32-1		天井吊形		2,160	14.0	16.0	3F 大会議室(1)	タチキ工業㈱ FHP160DC
	12			ACP-32	3階 大会議室(2)	空冷式トートポップ形(R32)	2.99	5,460	14.0	16.0	3階 ベルコ(北)	タチキ工業㈱ RZRP160BA
	12-1	AC-32-2		天井吊形		2,160	14.0	16.0	3F 大会議室(2)	タチキ工業㈱ FHP160DC		
3	ガスファンヒーター	1	2F	直吹型		0.06		17.4	2F健康相談室	ザボット FF-9312G1		
4	送風機	1		1F廊下排気(目視点検) (目視点検、試運転、デ-タ取り)	片吸込形シロッコファン#1・1/4	0.2	876			1F廊下天吊	㈱東電機械製作所 CLF-NO1-1/4 L-RS-1	
		2	F-4	2F湯沸室排気	片吸込形シロッコファン#1・1/4	0.2	876			2F廊下天吊	㈱東電機械製作所 CLF-NO1-1/4 L-RS-1	
		3	F-2	BF機械室給気	片吸込形シロッコファン#1・3/4	1.5	3,000			BFがけ室-天吊	㈱東電機械製作所 CLF-NO1-3/4 R-RS-1	
		4	F-2	3F滅菌室排気	片吸込形シロッコファン#1・3/4	1.5	3,000			3F天吊	㈱東電機械製作所 CLF-NO1-3/4 R-RS-1	

【江刺分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
1	空調換気扇	1	HE-4	西棟1F	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(6)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		2	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(5)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		3	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(4)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		4	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(3)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		5	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(2)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		6	HE-1	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.073	150			1F奥州農業改良普及センター(1)	三菱電機㈱ LGH-15CS2	
		7	HE-1	東棟1F	天井埋込薄型	0.036	115			1F宿直室	三菱電機㈱ VL-120ZK-C	
		8	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F経営情報相談室	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		9	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F書庫(総務・土木)(1)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		10	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F書庫(総務・土木)(2)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		11	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F書庫(旧県民ホール)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		12	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F土壌作物診断室(1)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		13	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F土壌作物診断室(2)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		14	HE-1	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.073	150			1F休養室	三菱電機㈱ LGH-15CS2	
		15	HE-4	西棟2F	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(1)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		16	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(2)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		17	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(3)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		18	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(4)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		19	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(5)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		20	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F女子休養室	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		21	HE-3	東棟2F	天井埋込薄型	0.036	115			2F物品庫	三菱電機㈱ VL-160ZS	
		22	HE-3	〃	天井埋込薄型	0.036	115			2F農林総合実験室(1)	三菱電機㈱ VL-160ZS	
		23	HE-3	〃	天井埋込薄型	0.036	115			2F農林総合実験室(2)	三菱電機㈱ VL-160ZS	
		24	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F男子更衣室	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		25	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(1)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		26	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(2)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		27	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(3)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		28	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(4)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		29	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(5)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		30	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(6)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		31	HE-4	西棟3F	天吊カセット型	0.107	255			3F第1会議室(1)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		32	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第1会議室(2)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		33	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第1会議室(3)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		34	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第2会議室(1)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		35	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第2会議室(2)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		36	HE-1	〃	天井埋込薄型	0.036	115			3F第2書庫	三菱電機㈱ VL-120ZK-C	
		37	HE-4	東棟3F	天吊カセット型	0.107	255			3F第3書庫	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		38	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第3会議室	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		39	HE-3	〃	天井埋込薄型	0.036	115			3F第4書庫(1)	三菱電機㈱ VL-120ZK-C1BR	
		40	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第4書庫(2)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		41	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第4書庫(3)	三菱電機㈱ LGH-25CST	
		42	HE-2	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.099	250			3F用地換地書庫	三菱電機㈱ LGH-25CS2	
2	パッケージエアコン											
		定期点検対象	1	AC-1	1F土壌作物診断室等	空冷式屋外ユニット(R410)	17.7	220	45.0	50.0	東棟屋外外壁	㈱パナソニック CU-P450UX4A
			1-1	AC-1-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			19	9.0	10.0	1F経営情報相談室	㈱パナソニック CS-P90U4U
			1-2	AC-1-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			19	9.0	10.0	1F書庫(総務・土木)	㈱パナソニック CS-P90U4U
			1-3	AC-1-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	1F書庫(旧県民ホール)	㈱パナソニック CS-P71U4U
			1-4	AC-1-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	1F土壌作物診断室(1)	㈱パナソニック CS-P56U4U
			1-5	AC-1-5	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	1F土壌作物診断室(2)	㈱パナソニック CS-P56U4U
			1-6	AC-1-6	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	1F休養室	㈱パナソニック CS-P71U4U
		定期点検対象	2	AC-2	1F奥州農業改良普及センター	空冷式屋外ユニット(R410)	14.9	220	40.0	45.0	東棟屋外外壁	㈱パナソニック CU-P400UX4A
			2-1	AC-2-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(1)	㈱パナソニック CS-P80U4U
			2-2	AC-2-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(2)	㈱パナソニック CS-P80U4U
			2-3	AC-2-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(3)	㈱パナソニック CS-P80U4U
			2-4	AC-2-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(4)	㈱パナソニック CS-P80U4U
			2-5	AC-2-5	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(5)	㈱パナソニック CS-P80U4U
		定期点検対象	3	AC-3	3F会議室	空冷式屋外ユニット(R410)	12.5	220	33.5	37.5	東棟屋上(東側)	㈱パナソニック CU-P335UX4A
			3-1	AC-3-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			25	11.2	12.5	3F第1会議室(1)	㈱パナソニック CS-P112U4U
			3-2	AC-3-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			25	11.2	12.5	3F第1会議室(2)	㈱パナソニック CS-P112U4U
			3-3	AC-3-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	3F第2会議室	㈱パナソニック CS-P71U4U
			3-4	AC-3-4	(年1回) 天井カセット形(2方向)			8	2.8	3.2	3F第3会議室(1)	㈱パナソニック CS-P28L3U
			3-5	AC-3-5	(年1回) 天井カセット形(2方向)			8	2.8	3.2	3F第3会議室(2)	㈱パナソニック CS-P28L3U

【江刺分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
2	パッケージエアコン	定期点検対象	4	AC-4	2F農村総合実験室等	空冷式屋外ユニット(R410)	10.5	181	28.0	31.5	東棟屋上(西側)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CU-P280UX4A
		4-1	AC-4-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			13	2.8	3.2	2F製図室	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P28U4U	
		4-2	AC-4-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	2F女子休養室	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P56U4U	
		4-3	AC-4-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F物品庫	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
		4-4	AC-4-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F農村総合実験室(1)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
		4-5	AC-4-5	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F農村総合実験室(2)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
	定期点検対象	5	AC-5	2F製図室	空冷式屋外ユニット(R410)	10.5	181	28.0	31.5	東棟屋上(西側)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CU-P280UX4A	
		5-1	AC-5-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F製図室(1)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
		5-2	AC-5-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F製図室(2)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
		5-3	AC-5-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F製図室(3)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
		5-4	AC-5-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F製図室(4)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
		6	AC-6	2F農村整備室	空冷式屋外ユニット(R410)	10.5	181	28.0	31.5	東棟屋上(西側)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CU-P224UX4A	
	定期点検対象	6-1	AC-6-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	2F農村整備室(1)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P56U4U	
		6-2	AC-6-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	2F農村整備室(2)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P56U4U	
		6-3	AC-6-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F農村整備室(3)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
		6-4	AC-6-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F農村整備室(4)	㈱ﾊﾞﾅﾆｯｸ CS-P71U4U	
		(簡易点検対象外)	7	ACI-8	宿直室(ｶﾞｰﾑﾚｰﾝ)	空冷式ﾋｰﾂﾌﾞﾛｯｸ形(R22)	0.7	1,200	2.8	4.0	東棟屋上	㈱日立製作所 RAC-289DX2
		(簡易点検対象外)	7-1		(年1回) 壁掛形			400		1F宿直室	㈱日立製作所 RAS-289DX2	
	簡易点検(室外)のみ	8		2F農村整備室	空冷式屋外ユニット(R410)	4.6	7,800	20.0	22.4	3F屋外	三菱電機㈱ PUZ-ERP224KA12	
		8-1		(年1回) 天井カセット形(4方向)			1,800	10.0	11.2	2F農村整備室(5)	三菱電機㈱ PL-ERP112EA7	
		8-2		(年1回) 天井カセット形(4方向)			1,800	10.0	11.2	2F農村整備室(6)	三菱電機㈱ PL-ERP112EA7	
		9		3F用地換地書庫	空冷式ﾋｰﾂﾌﾞﾛｯｸ形(R22)			5.6	-	東棟屋外外壁	㈱東芝 ROA-J635J	
		9-1			天吊形(冷房専用)			5.6	-	3F用地換地書庫	㈱東芝 AIC-J635HG-1	
		3	温風暖房機	1	FF-1	西棟1F	石油FF式	0.095			15.9	1F奥州農業改良普及センター(1)
	点検対象外	2	FF-1	〃	石油FF式	0.095				15.9	1F奥州農業改良普及センター(2)	サポネット㈱ FF-15GBF(ﾋﾞﾙﾄｲﾝ)
		3	OH-1	〃	石油FF式	0.069				10.0	1F奥州農業改良普及センター(3)	三洋 CFF-S100
		4	OH-3	〃	石油FF式	0.047				7.41	1F奥州農業改良普及センター(4)	サポネット㈱ FF-7000BF(U)K
5		OH-3	〃	石油FF式	0.047				7.41	1F奥州農業改良普及センター(5)	サポネット㈱ FF-7000BF(U)K	
6		OH-1	〃	石油FF式	0.069				10.0	1F奥州農業改良普及センター(6)	三洋 CFF-S100	
7		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	1F奥州農業改良普及センター(7)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
9		OH-1	西棟2F	石油FF式	0.069				10.0	2F製図室(1)	三洋 CFF-S100	
11		OH-1	〃	石油FF式						2F女子休養室	サポネット㈱ FF-7000TC	
14		OH-2	西棟3F	石油FF式						3F第1会議室(1)	サポネット㈱ FF-10000TC	
15		OH-2	〃	石油FF式						3F第1会議室(2)	サポネット㈱ FF-10000TC	
16		OH-2	〃	石油FF式						3F第1会議室(3)	サポネット㈱ FF-10000TC	
17		OH-2	〃	石油FF式						3F第1会議室(4)	サポネット㈱ FF-10000TC	
18		OH-2	〃	石油FF式						3F第2会議室(1)	サポネット㈱ FF-10000TC	
19		OH-2	〃	石油FF式						3F第2会議室(2)	サポネット㈱ FF-10000TC	
20		OH-2	〃	石油FF式						3F第2書庫	サポネット㈱ FF-10000TC	
23		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	1F土壌作物診断室(1)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
24		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	1F土壌作物診断室(2)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
25		OH-2	〃	石油FF式	0.04				5.8	1F休養室	サポネット㈱ FF-5000BF(U)K	
26		OH-1	〃	石油FF式	0.038				4.2	1F宿直室	サポネット㈱ FF-513TF(U)K	
27		OH-4	東棟2F	石油FF式	0.053				11.0	2F農村総合実験室	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
29		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(1)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
30		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(2)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
31		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(3)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
32		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(4)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
33		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(5)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
34		OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(6)	サポネット㈱ FF-11000BF(U)J	
35		OH-3	東棟3F	石油FF式	0.047				7.4	3F第3会議室	サポネット㈱ FF-7000BF(U)K	
36		FF-1	東棟1F	石油FF式	0.095				15.9	1F旧ｶﾞｰﾑﾚｰﾝ	サポネット㈱ FF-15GBF(ﾋﾞﾙﾄｲﾝ)	

【千厩分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調換気扇	1	HE-1	1F	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530		(H27間仕切撤去)	1F総務物品庫	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		2	HE-3	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.068	275			1F休憩室(清掃員)	松下電器産業㈱ FY-250ZB3
		3	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			1F組合事務室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		4	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			1F売店	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		5	HE-4	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.045	175			1Fいわて情報ハウス(千厩地域情報センター)	松下電器産業㈱ FY-150ZB3
		6	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530			1F生活実験室	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		7	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530			1F土壌診断室	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		8	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			1F土木書庫A	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		9	HE-5	2F	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530			2F千厩土木センター(1)(ｽﾀｲﾄﾞｷｬﾍﾞﾈﾙ側)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		10	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530			2F千厩土木センター(2)(道路環境)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		11	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530			2F千厩土木センター(3)(ﾌｰﾌﾞﾙ側)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		12	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530			2F千厩土木センター(4)(企画)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		13	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530			2F男子更衣室(土木)	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		14	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F男子更衣室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		15	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F防災行政無線室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		16	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F土木部分室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		17	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F女子更衣室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		18	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F農村整備書庫(1)	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		19	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F農村整備書庫(2)	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		20	HE-5	3F	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530		(H27間仕切設置)	3F農村整備書庫(1)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		21	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530		(H27間仕切設置)	3F大会議室(1)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		22	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530		(H27間仕切設置)	3F農村整備書庫(2)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		23	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530		(H27間仕切設置)	3F大会議室(2)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		24	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530			3F男子更衣室	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		25	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530		(H27間仕切設置)	3F中会議室(1)	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		26	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530		(H27間仕切設置)	3F中会議室(2)	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		27	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530		(H27間仕切設置)	3F中会議室(3)	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		28	L-4	第二庁舎1F	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			1F県民ホール	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		29	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切設置)	1F一関保健福祉環境センター(1)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		30	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切設置)	1F一関保健福祉環境センター(2)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		31	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切設置)	1F小会議室	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		32	L-2	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.035	150		(H27間仕切設置)	1F保健福祉相談室	三菱電機㈱ VL-150ZSD
		33	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切設置)	1F縦覧室	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		34	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			1F女子静養室	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		35	L-5	〃	壁掛形、全熱交換形	0.030	105			1F宿直室	三菱電機㈱ VL-100U2
		36	L-4	第二庁舎2F	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F一関農業改良普及センター(1)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		37	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F一関農業改良普及センター(2)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		38	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F一関農業改良普及センター(3)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		39	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F一関農業改良普及センター(4)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		40	L-1	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.033	130		(H27間仕切設置)	2F普及物品庫(1)	三菱電機㈱ VL-130ZS
		41	L-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.099	250		(H27間仕切設置)	2F普及物品庫(2)	三菱電機㈱ LGH-25CS2
		42	L-2	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.035	150		(H27間仕切設置)	2F農村整備センター書庫	三菱電機㈱ VL-150ZSD
		43	L-	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.820	160			2Fﾋﾞｰｽ	三菱電機㈱ LGH-15CS2
		44	L-	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.820	160			2F特別会議室	三菱電機㈱ LGH-15CS2
		45	L-4	第二庁舎3F	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切撤去)	3F農村整備書庫(1)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		46	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切撤去)	3F農村整備書庫(2)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		47	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(1)(管理用地)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		48	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(2)(農村計画)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		49	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(3)(農地整備)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		50	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(4)(打合せﾈｰﾎﾙ)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		51	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(5)(ｽﾀｲﾄﾞｷｬﾍﾞﾈﾙ側)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
2	パナソニックエアコン										
		1	HPU-1	1F物品庫(旧食堂)	空冷式ﾋｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ、ﾏﾙﾃﾞ形(R22)	2.0	3,000	7.3	7.5	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		1-1			天井カセット形		840			1F総務物品庫(1)(旧食堂)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		1-2			天井カセット形		840			1F総務物品庫(2)(旧食堂)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		2	HPU-1	1F土木書庫A	空冷式ﾋｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ、ﾏﾙﾃﾞ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		2-1			天井カセット形		840			1F土木書庫A(1)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		2-2			天井カセット形		840			1F土木書庫A(2)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		3	HPU-1	1F県民ホール	空冷式ﾋｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ、ﾏﾙﾃﾞ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		3-1		(年1回)	天井カセット形		840			1F県民ホール(1)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		3-2		(年1回)	天井カセット形		840			1F県民ホール(2)	㈱三菱電機 PLH-35GKV

【千厩分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
2	パッケージエアコン										
	簡易点検(室外)のみ	4	HPU-6	1F宿直室	空冷式ヒートポンプ形	1.2	2,700	3.7	4.4	1F屋外	㈱三菱電機 PUKH-35FK
	簡易点検(室内)のみ	4-1		(年1回) 壁掛形			720			1F宿直室	㈱三菱電機 PKH-35FKV
		5	HPU-4	1F保健福祉相談室	空冷式ヒートポンプ形	1.3	2,700	4.6	5.0	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-45FK
	簡易点検(室外)のみ	5-1		(年1回) 天井カセット形			960			1F保健福祉相談室	㈱三菱電機 PLH-45GKV
	簡易点検(室内)のみ	6	HPU-2	2F普及物品庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.7	4,800	9.3	10.8	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-90FK
	簡易点検(室内)のみ	6-1		天井カセット形			960			2F普及物品庫(1)	㈱三菱電機 PLH-45GKV
	簡易点検(室内)のみ	6-2		天井カセット形			960			2F普及物品庫(2)	㈱三菱電機 PLH-45GKV
		7	HPU-1	2Fホール室	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		7-1		(年1回) 天井カセット形			840			2Fホール室(1)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		7-2		(年1回) 天井カセット形			840			2Fホール室(2)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		8	HPU-1	2F特別会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		8-1		(年1回) 天井カセット形			840			2F特別会議室(1)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		8-2		(年1回) 天井カセット形			840			2F特別会議室(2)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		9	HPU-1	3F農村整備センター等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		9-1		(年1回) 天井カセット形			840			3F男子静養室	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		9-2		(年1回) 天井カセット形			840			3F一関農村整備センター(1)(行合サテライト)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		10	HPU-1	3F農村整備センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		10-1		(年1回) 天井カセット形			840			3F一関農村整備センター(2)(行合サテライト)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		10-2		(年1回) 天井カセット形			840			3F一関農村整備センター(3)(24時間対応)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		11	HPU-5	3F農村整備センター	空冷式ヒートポンプ形	1.5	3,300	5.2	5.6	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-50FK
		11-1		(年1回) 天井吊形			780			3F一関農村整備センター(4)	㈱三菱電機 PCH-50FKHV
	簡易点検(室外)のみ	12	HPU-2	3F農村整備書庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.7	4,800	9.3	10.8	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-90FK
	簡易点検(室内)のみ	12-1		天井カセット形			960			3F農村整備書庫(1)	㈱三菱電機 PLH-45GKV
	簡易点検(室内)のみ	12-2		天井カセット形			960			3F農村整備書庫(2)	㈱三菱電機 PLH-45GKV
	簡易点検(室外)のみ	13	HPU-1	3F農村整備書庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
	簡易点検(室内)のみ	13-1		天井カセット形			840			3F農村整備書庫(3)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
	簡易点検(室内)のみ	13-2		天井カセット形			840			3F農村整備書庫(4)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		14	HPU-3	3F農村整備センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	5.5	9,000	20.9	22.0	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-200EKE
		14-1		(年1回) 天井カセット形			1,080			3F一関農村整備センター(5)(農地計画)	㈱三菱電機 PLH-71GKV
		14-2		(年1回) 天井カセット形			1,080			3F一関農村整備センター(6)(農地整備)	㈱三菱電機 PLH-71GKV
		14-3		(年1回) 天井カセット形			1,080			3F一関農村整備センター(7)(農地環境)	㈱三菱電機 PLH-71GKV
	定期点検対象	15	ACP-1	1F生活改善実験室等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	7.5+7.5	22,200	56.0	63.0	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P560BM-B 1
		15-1	ACP-1-1	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	1F生活改善実験室(1)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		15-2	ACP-1-2	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	1F生活改善実験室(2)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		15-3	ACP-1-4	(年1回) 天井カセット形			780	5.6	6.3	1F売店	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		15-4	ACP-1-5	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	1F組合事務室	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		15-5	ACP-1-6	(年1回) 天井カセット形			480	2.8	3.2	1F休養室(清掃員)(1)	㈱三菱電機 PLFY-P28LMD-C
		15-6	ACP-1-7	(年1回) 天井カセット形			480	2.8	3.2	1F休養室(清掃員)(2)	㈱三菱電機 PLFY-P28LMD-C
		15-7	ACP-1-8	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	1F土壌診断室(2)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		15-8	ACP-1-9	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	1F土壌診断室(1)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
	簡易点検(室外)のみ	16	ACP-8	1F土木物品庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.75	9,300	14.0	16.0	第一庁舎屋外	㈱三菱電機 PUHY-P140M-A1
	簡易点検(室内)のみ	16-1	ACP-8-1	天井吊込形			1,080	7.1	8.0	1F土木物品庫	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
	定期点検対象	17	ACP-5	1F保健福祉環境センター等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	4.5+7.5	22,200	45.0	50.0	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P560BM-B 1
		17-1	ACP-5-1	(年1回) 天井カセット形			1,080	7.1	8.0	1F保健福祉環境センター(1)	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
	17-2	ACP-5-3	(年1回) 天井カセット形			1,080	7.1	8.0	1F保健福祉環境センター(2)	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C	
	17-3	ACP-5-5	(年1回) 天井カセット形			1,080	7.1	8.0	1F小会議室	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C	
	17-4	ACP-5-2	(年1回) 天井カセット形			780	5.6	6.3	1F縦覧室	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C	
	17-5	ACP-5-4	(年1回) 天井カセット形			780	5.6	6.3	1F女子静養室	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C	
簡易点検(室外)のみ	18	HPU	2F農村整備書庫	空冷式ヒートポンプ、リブ・レースタイプPAC			5.6	6.3	第二庁舎屋外	㈱三菱電機 PLZ-RP63HA	
簡易点検(室内)のみ	18-1		天井カセット形				5.6	6.3	2F農村整備書庫(1)	㈱三菱電機 PLZ-RP63AHD	
定期点検対象	19	ACP-2	2F土木センター等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	7.5+7.5	22,200	56.0	63.0	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P560BM-B 1	
	19-1	ACP-2-1	(年1回) 天井カセット形			780	5.6	6.3	2F土木部分室	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C	
	19-2	ACP-2-2	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	2F千蔵土木センター(1)(非常口側)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C	
	19-3	ACP-2-3	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	2F千蔵土木センター(2)(テラス側)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C	
	19-4	ACP-2-4	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	2F千蔵土木センター(3)(テラス側)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C	
	19-5	ACP-2-5	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	2F千蔵土木センター(4)(出入口側)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C	
	19-6	ACP-2-6	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	2F千蔵土木センター(5)(河川砂防工)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C	
	19-7	ACP-2-7	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	2F千蔵土木センター(6)(道路環境工)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C	
	19-8	ACP-2-8	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	2F千蔵土木センター(7)(企画室)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C	
	19-9	ACP-2-9	(年1回) 天井カセット形			750	4.5	5.0	2F千蔵土木センター(8)(管理工)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C	

【千厩分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

[illegible]

【岩泉合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調換気扇	1	FSE-2	2F	天井吊り下げ形	0.035	150			2F県民ホール(1)	三菱電機製 VL-150ZS
		2	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F県民ホール(2)	三菱電機製 VL-100K
		3	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉土木センター分室(1)	三菱電機製 VL-100K
		4	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉土木センター分室(2)	三菱電機製 VL-100K
		5	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉土木センター分室(3)	三菱電機製 VL-100K
		6	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉土木センター分室(4)	三菱電機製 VL-100K
		7	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F第2会議室	三菱電機製 VL-100K
		8	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉林務出張所(1)	三菱電機製 VL-100K
		9	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉林務出張所(2)	三菱電機製 VL-100K
		10	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉林務出張所(3)	三菱電機製 VL-100K
		11	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F宿直室	三菱電機製 VL-100K
		12	FSE-1	3F	壁埋込形	0.030	100			3F第3会議室(1)	三菱電機製 VL-100K
		13	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第3会議室(2)	三菱電機製 VL-100K
		14	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第4会議室	三菱電機製 VL-100K
		15	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F更衣室	三菱電機製 VL-100K
		16	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F業務支援室	三菱電機製 VL-100K
		17	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F土木更衣室	三菱電機製 VL-100K
		18	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F女子更衣室・清掃員控室	三菱電機製 VL-100K
		19	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第1会議室(1)	三菱電機製 VL-100K
		20	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第1会議室(2)	三菱電機製 VL-100K
		21	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第1会議室(3)	三菱電機製 VL-100K
		22	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3Fいわて情報センター	三菱電機製 VL-100K
		23	FSE-1	4F	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(1)(道路整備課)	三菱電機製 VL-100K
		24	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(2)(道路整備課)	三菱電機製 VL-100K
		25	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(3)(道路整備課)	三菱電機製 VL-100K
		26	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(4)(管理課)	三菱電機製 VL-100K
		27	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(6)(土木企画G)	三菱電機製 VL-100K
		28	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(8)(建築指導G)	三菱電機製 VL-100K
		29	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(9)(用地課)	三菱電機製 VL-100K
		30	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(10)(用地課)	三菱電機製 VL-100K
		31	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(11)(用地課)	三菱電機製 VL-100K
		32	〃	〃	壁埋込形					4F岩泉土木センター(5)(土木企画G)	三菱電機製 VL-1200U-M
		33	〃	〃	壁埋込形					4F岩泉土木センター(7)(建築指導課)	三菱電機製 VL-1200U-M
		34	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉普及センター(1)(地産育成チーム)	三菱電機製 VL-100K
		35	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉普及センター(2)(地産育成チーム)	三菱電機製 VL-100K
		36	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉普及センター(3)(地域指導チーム)	三菱電機製 VL-100K
		37	〃	〃	壁埋込形					4F岩泉普及センター(4)(地域指導チーム)	三菱電機製 VL-1200U-M
		38	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F土壌診断室(1)	三菱電機製 VL-100K
		39	〃	〃	壁埋込形					4F土壌診断室(2)	三菱電機製 VL-1200U-M
		40	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F電算室(1)	三菱電機製 VL-100K
		41	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F電算室(2)	三菱電機製 VL-100K
2	バグージエフン	1	ACO-2	3F会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチインバーター形(R22)	3.0×2	9,000	23.2	26.0	庁舎屋上(第1会議室系統)	松下電器産業製 CU-200UM3
		1-1	ACI-1	(年1回)	天井		1,260	8.2	9.3	3F第1会議室(3)	松下電器産業製 CS-71UH5U
		1-2	ACI-1	(年1回)	天井		1,260	8.2	9.3	3F第1会議室(2)	松下電器産業製 CS-71UH5U
		1-3	ACI-1	(年1回)	天井		1,260	8.2	9.3	3F第1会議室(1)	松下電器産業製 CS-71UH5U
		2	ACO-1	2F.3F県民ホール等	空冷式ヒートポンプ、マルチインバーター形(R22)	3.75×2	9,000	29.0	32.5	庁舎屋上(県民ホール等系統)	松下電器産業製 CU-250UM3
		2-1	ACI-3	(年1回)	天井		900	4.6	5.2	2F宿直室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		2-2	ACI-4	(年1回)	天井		720	3.7	4.1	2F県民ホール	松下電器産業製 CS-32UH5U
		2-3	ACI-2	(年1回)	天井		900	5.8	6.5	2F第2会議室	松下電器産業製 CS-50UH5U
		2-4	ACI-3	(年1回)	天井		900	4.6	5.2	2F土木センター分室(4)	松下電器産業製 CS-40UH5U
		2-5	ACI-3	(年1回)	天井		900	4.6	5.2	3F土木更衣室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		2-6	ACI-3	(年1回)	天井		900	4.6	5.2	3F業務支援室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		3	ACO-1	3F.4F会議室等	空冷式ヒートポンプ、マルチインバーター形(R22)	3.75×2	9,000	29.0	32.5	庁舎屋上(第3会議室等系統)	松下電器産業製 CU-250UM3
		3-1	ACI-2	(年1回)	天井		900	5.8	6.5	3F食料衛生協会宮古支部岩泉分会	松下電器産業製 CS-50UH5U
		3-2	ACI-2	(年1回)	天井		900	5.8	6.5	3F第3会議室(1)	松下電器産業製 CS-50UH5U
		3-3	ACI-2	(年1回)	天井		900	5.8	6.5	3F第3会議室(2)	松下電器産業製 CS-50UH5U
		3-4	ACI-3	(年1回)	天井		900	4.6	5.2	4F土木電算室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		3-5	ACI-3	(年1回)	天井		900	4.6	5.2	4Fロビー室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		4	AC	静養室	空冷式ヒートポンプ	1.2	1,920	4.1	4.4	1F屋外	松下電器産業製 CU-4CH4
		4-1	(年1回)	天井吊形		780	4.1	4.4	1F静養室	松下電器産業製 CS-40TH5H	

【岩泉合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考			
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)		
2	パナソニックエアコン												
		定期点検対象	6	ACP-2	2F林務・土木センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.0+4.4×2	16,680	45.0	50.0	庁舎屋上(ACP-2系統)	㈱日立製作所 RAS-P450FS	
			6-1	ACP-2-1	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	2F土木センター分室(1)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			6-2	ACP-2-2	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	2F土木センター分室(2)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			6-3	ACP-2-3	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	2F土木センター分室(3)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			6-4	ACP-2-4	(年1回)天井埋込ユニット形			780	4.5	5.0	2F岩泉林務出張所(1)(透写板側)	㈱日立製作所 RCID-P45KI	
			6-5	ACP-2-5	(年1回)天井埋込ユニット形			780	4.5	5.0	2F岩泉林務出張所(2)(入口近く)	㈱日立製作所 RCID-P45KI	
			6-6	ACP-2-6	(年1回)天井埋込ユニット形			780	4.5	5.0	2F岩泉林務出張所(3)(机側)	㈱日立製作所 RCID-P45KI	
			6-7	ACP-2-7	(年1回)天井埋込ユニット形			780	4.5	5.0	2F岩泉林務出張所(4)(テラフ 側)	㈱日立製作所 RCID-P45KI	
			7	ACP-3	3F会議室等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.0	5,820	16.0	18.0	庁舎屋上(ACP-3系統)	屋外機撤去済	
			7-1	ACP-3-1	天井埋込ユニット形(使用不可)(他機故障時の部品取として残置)			780	4.5	5.0	3F第4会議室	㈱日立製作所 RCID-P45KI	
			7-2	ACP-3-2	天井埋込ユニット形(使用不可)(他機故障時の部品取として残置)			780	4.5	5.0	3F更衣室	㈱日立製作所 RCID-P45KI	
			7-3	ACP-3-3	天井埋込ユニット形(使用不可)(他機故障時の部品取として残置)			780	4.5	5.0	3F女子更衣室・清掃員控室	㈱日立製作所 RCID-P45KI	
			8	ACP-4	3F電話交換室	空冷式ヒートポンプ (R407C)			5.0	5.6	庁舎屋上(ACP-4系統)	㈱日立製作所 RAS-P56H	
			8-1	ACP-4-1	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.0	5.6	3F電話交換室	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			9	ACP-5	4F土木センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.0+4.4×2	16,680	45.0	50.0	庁舎屋上(ACP-5系統)	㈱日立製作所 RAS-P450FS	
			9-1	ACP-5-1	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(10)(道路整備課・右)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			9-2	ACP-5-2	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(9)(道路整備課・中)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			9-3	ACP-5-3	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(8)(管理課右)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			9-4	ACP-5-4	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(7)(管理課左)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			9-5	ACP-5-5	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(6)(土木企画)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			9-6	ACP-5-6	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(5)(建築指導課)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			9-7	ACP-5-7	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(4)(用地課)	㈱日立製作所 RCID-P56KI	
			定期点検対象	10	ACP-6	4F土木センター等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.0+4.4×2	16,680	45.0	50.0	庁舎屋上(ACP-6系統)	㈱日立製作所 RAS-P450FS
				10-1	ACP-6-6	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(3)(用地課右)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
				10-2	ACP-6-7	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(2)(用地課中)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
				10-3	ACP-6-1	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(1)(用地課左)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
				10-4	ACP-6-3	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉普及サロ ン(1)(地産育成チーム)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
				10-5	ACP-6-5	(年1回)天井埋込ユニット形			900	5.6	6.3	4F岩泉普及サロ ン(2)(地域指導チーム)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
				10-6	ACP-6-2	(年1回)天井埋込ユニット形			780	4.5	5.0	4F土壤診断室前室	㈱日立製作所 RCID-P45KI
				10-7	ACP-6-4	(年1回)天井埋込ユニット形			780	4.5	5.0	4F土壤診断室	㈱日立製作所 RCID-P45KI
				11		いわて情報ハイウェイ	空冷式ヒートポンプ (R22)		2,400	4.5	5.0	1F屋外(地域情報センター系統)	三菱電機㈱ PU-J50SGA9
				11-1		(年1回)天井吊形			780	4.5	5.0	3Fいわて情報ハイウェイ	三菱電機㈱ PCA-J50GA9
				5		1F用務員室(4-Mエアコン)	空冷ヒートポンプ 形(R32)	0.75		2.5	3.1	1F屋外	東芝ライオン㈱RAS-2511AT
						(年1回)壁掛け形				2.5	3.1	1F用務員室	東芝ライオン㈱RAS-2511T
				5		1F運転手控室(4-Mエアコン)	空冷ヒートポンプ 形(R32)	0.75		2.5	3.1	1F屋外	東芝ライオン㈱RAS-2511AT
						(年1回)壁掛け形				2.5	3.1	1F運転手控室	東芝ライオン㈱RAS-2511T
3	ファンコンベクター	1	HFU 2F	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F県民ホール(2)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		2	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉土木センター分室(1)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		3	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉土木センター分室(2)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		4	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉土木センター分室(3)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		5	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉土木センター分室(4)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		6	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉林務出張所(1)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		7	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉林務出張所(2)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		8	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉林務出張所(3)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		9	〃	CK300	CK-2 天井ユニット形(2方向)	0.064	520		3.8	2F県民ホール(1)	暖冷工業㈱ DFV-3PW-F		
		10	〃	CK400	CK-2 天井ユニット形(2方向)	0.091	690		5.8	2F玄関ホール	暖冷工業㈱ DFV-4PW-F		
		11	〃	CK400	CK-2 天井ユニット形(2方向)	0.091	690		5.8	2F宿直室	暖冷工業㈱ DFV-4PW-F		
		12	〃	CK600	CK-2 天井ユニット形(2方向)	0.121	1,020		7.4	2F岩泉林務出張所(4)	暖冷工業㈱ DFV-6PW-F		
		13	〃	CK600	CK-2 天井ユニット形(2方向)	0.121	1,020		7.4	2F第2会議室	暖冷工業㈱ DFV-6PW-F		
		14	〃	CR400	CR 天井露出形	0.054	780		6.0	2F旧レトリゲ ン室(1)	暖冷工業㈱ DFV-80CE		
		15	〃	CK400	CR 天井露出形	0.054	780		6.0	2F旧レトリゲ ン室(2)	暖冷工業㈱ DFV-80CE		
		16	HFU 3F	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第3会議室(1)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		17	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第3会議室(2)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		18	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第4会議室	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		19	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F更衣室	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		20	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F食品衛生協会宮古支部岩泉分会	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		21	〃	FRL400	FRL 床置ロー ーイ形	0.053	700		5.8	3F女子更衣室・清掃員控室	暖冷工業㈱ DFV-80LSF		
		22	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第1会議室(1)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		23	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第1会議室(2)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		24	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第1会議室(3)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		25	HFU 3F	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第1会議室(4)	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		26	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F土木更衣室	暖冷工業㈱ DFV-100SF		
		27	〃	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F業務支援室	暖冷工業㈱ DFV-100SF		

【岩泉合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

[illegible]