

久慈ほか2地区合同庁舎空調設備等定期点検整備業務 仕様書

- 1 本仕様書は、[別紙1]1庁舎名及び住所の地区合同庁舎の空調設備等定期点検整備業務に適用する。
- 2 本業務は、機械設備について専門的見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
- 3 業務を実施する庁舎名及び所在地は[別紙1]1庁舎名及び住所のとおり。
- 4 点検・整備項目は、[別紙1]2点検・整備項目のとおりとするが、対象機種について該当する部分がない場合は、当該点検・整備項目又は点検・整備内容に係る点検・整備を実施することを要さない。

但し、機器の正常な運転に必要な点検・整備項目は、仕様書に記載されていないものであっても、製造業者の保全要領に準拠して実施すること。
- 5 業務を実施する点検・整備機器の機種、性能及び台数は、[別紙2]【空調設備点検整備対象機器台帳】のとおり。
- 6 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。
- 7 点検・整備作業の際に必要な機材工具類は受託者が用意するものとする。またパッキン、シール、Vベルト、ヒューズ類、ランプ類等の消耗品の交換は本業務に含むものとする。
- 8 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに担当者（「県庁舎にあっては管財課の担当者、地区合同庁舎等にあっては各庁舎の管理担当者を言う」以下同じ。）に報告すること。
- 9 地震等の災害発生又は機能の異常・劣化により機器・部品等の交換・整備が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。対応については別途協議するものとする。
- 10 冷房及び暖房運転時に併せて点検・整備作業及び各機器の運転調整作業を実施するものとする。
- 11 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表を担当者に提出すること。
- 12 業務責任者は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）第16条第1項の規定に基づく、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について、十分な知見を有する者を選任すること。
- 13 作業開始前及び作業終了時には、その旨を担当者に申し出ること。
- 14 作業終了時には、その都度作業場所並びに周囲の清掃を実施すること。
- 15 作業終了時には、翌日に機器が正常に機能するように十分に確認すること。
- 16 報告書等については、下記のとおりとする。
 - (1) 管財課に報告書1部写真帳1部を提出すること。また第一種特定製品に係る報告書については電子データでも1部提出すること。

(2) 各庁舎管理者に報告書 1 部を提出すること。

(3) 写真帳は、原則、電子データにより提出すること。

なお、不具合箇所については、紙に出力し、報告書に添付すること。

(4) 報告書等は、前期、後期に分割して提出すること。

17 受注者は、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び施設担当者に提出すること。

なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。

- ① 業務概要
- ② 実施工程表
- ③ 業務体制及び組織表
- ④ 安全管理
- ⑤ 使用機材等（校正が必要な機材については校正証明書を添付）
- ⑥ 業務内容及び手順
- ⑦ 業務管理（作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等）
- ⑧ 緊急時の体制及び対応（夜間、休日等の連絡体制を含む）
- ⑨ 交通管理（敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等）
- ⑩ 環境対策（騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等）
- ⑪ 産業廃棄物処理（産業廃棄物の運搬、処分方法等）
- ⑫ その他（作業電源・水道等）
- ⑬ 作業員名簿（資格等）
- ⑭ 資格免状の写し

[別紙 1]

1 庁舎名及び住所

庁舎名	住所	庁舎管理者
久慈地区合同庁舎	久慈市八日町1-1	県北広域振興局経営企画部
二戸地区合同庁舎	二戸市石切所字荷渡6-3	県北広域振興局経営企画部 二戸地域振興センター
宮古地区合同庁舎	宮古市五月町1-20	沿岸広域振興局経営企画部 宮古地域振興センター

2 点検・整備項目

(1) ユニット型空気調和機

シーズンイン点検

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③軸受のグリスアップ
- ④Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤熱交換コイルの点検清掃（静圧測定）
- ⑥全熱交換器の点検及び清掃（ローターVベルトの点検調整を含む）
- ⑦加湿装置の点検整備（ドレンパンの排水点検）
- ⑧エリミネーターの点検及び清掃
- ⑨エアフィルターの点検清掃及び動作試験
- ⑩エアフィルター制御盤の点検及び端子の増締め
- ⑪ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑫キャンバス継手の点検
- ⑬温度計の点検
- ⑭電気系統の点検（凍結防止用電気ヒーター点検清掃、マグネットスイッチ点検含む）
- ⑮運転調整（冷房時、暖房時）

(2) 空調換気扇

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③エアフィルターの点検及び清掃
- ④電気系統の点検
- ⑤運転調整

(3) 空冷式パッケージエアコン

シーズンイン点検

- ①本体、ドレンパン、加熱コイル、電気ヒーター、羽根車及びエアフィルターの点検、整備及び清掃
 - ②送風機、モーター、圧縮機、及び凝縮機の点検
 - ③ベアリングのグリスアップ
 - ④V ベルトの点検調整
 - ⑤加湿スプレーノズルの分解整備
 - ⑥油圧リレー、高低圧リレーの作動点調整
 - ⑦モーター、電気ヒーター、クランクケースヒーター及び制御回路の絶縁抵抗測定並びに運転電圧、電流測定
 - ⑧制御盤内（補助リレー類、電磁開閉器、ヒューズ類、配線等）の点検整備及び端子の締付け
 - ⑨冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査（修理及び補充は除く）
 - ⑩全熱交換機の点検整備及び清掃
 - ⑪運転調整（冷房時、暖房時）
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検
- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
 - ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）
- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

（４）ファンコイルユニット

- ①本体、保温材及び吸音材、吹出しグリルの点検及び清掃
- ②送風機（羽根車及び電動機）の点検
- ③熱交換機（冷温水コイル及びフィン）の点検
- ④排水系統（ドレンパン及びドレン排水）の点検及び清掃
- ⑤エアフィルター（ろ材及び枠）の点検及び清掃
- ⑥電装部品（電気配線、接続端子、操作スイッチ、運転表示灯）の点検
- ⑦止め弁（エア抜き弁、ドレン抜き弁）の点検
- ⑧吹き出し方向の変更（冷房・暖房や周囲の状況に応じて変更すること）
- ⑨運転調整

（５）パネルヒーター

- ①フィルターの清掃及び内外面の清掃

（６）送風機

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②還風機及び排風機羽根車の点検及び清掃
- ③軸受のグリスアップ

- ④Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑥電気系統の点検（マグネットスイッチ点検含む）
- ⑦排気ダクトフードの点検
- ⑧運転調整

（7）その他

完了時に機器台帳（部屋名、機器名等更新）を提出すること。

【久慈会庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空気調和機	1	AC-1	1F	ユニット形、全熱交換器	1.5×2	2,100	13.2	10.4	2F機械室	木村工機㈱ CUZ-50AC
		2	AC-2	2F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	4,300	26.7	21.3	3F機械室	木村工機㈱ CUZ-75AC
		3	AC-3	3F	ユニット形、全熱交換器	1.5×2	2,600	16.4	12.9	3F機械室	木村工機㈱ CUZ-50AC
		4	AC-4	4F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	4,100	25.8	20.4	4F機械室	木村工機㈱ CUZ-75AC
		5	AC-5	5F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	3,800	23.9	18.9	5F機械室	木村工機㈱ CUZ-75AC
		6	AC-6	6F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	3,900	24.5	19.4	5F機械室	木村工機㈱ CUZ-75AC
		7	AC-7	大会議室	ユニット形、全熱交換器	7.5+5.5	11,300	59.5	49.9	6F機械室	木村工機㈱ CU3-200AC
		8	AC-8	一般系外気処理	ユニット形	11.0	17,400	216.2	261.9	7F機械室	木村工機㈱ FCV-300SSL
		9	AC-9	厨房系外気処理	ユニット形	2.2	6,300	78.3	94.9	2F屋上ファンルーム	木村工機㈱ FCV-120SSL
		10	AC-10	E Vホール	ユニット形	1.5	3,500	13.3	13.3	1F玄関ホール天井内	木村工機㈱ CAH-50
		11	AC-11	県民ホール1F	ユニット形	1.5	3,375	20.5	20.2	1F玄関ホール天井内	木村工機㈱ CAH-80
		12	AC-12	県民ホール2F	ユニット形	5.5	12,000	45.6	44.9	2F機械室	木村工機㈱ CAH-200H
2	空調換気扇	1	HE-1	1F	天吊カセット型、全熱交換形		350			1F職員組合室	三菱電機㈱ LGH-35CST
		2	HE-9	〃	天井埋込型、全熱交換形	※エレメント取出不可	250			1F宿直室	三菱電機㈱ LGH-25RS2
		3	HE-4	〃	天吊カセット型、全熱交換形	※エレメント取出不可	150			1F運転技士控室	三菱電機㈱ LGH-15CST
		4	HE-10	〃	天吊カセット型、全熱交換形		175			1F監視室	三菱電機㈱ VL-160ZS
		5	HE-3	〃	天吊カセット型、全熱交換形		150			1F清掃業務員室	三菱電機㈱ LGH-15CST
		6	HE-9	〃	天井埋込型、全熱交換形	※エレメント取出不可	250			1F情報機械室	三菱電機㈱ LGH-25RS2
		7	HE-5	2F	天井埋込型、全熱交換形		1,000			2F化学細菌検査室	三菱電機㈱ LGH-100RS2-50
		8	HE-6	〃	天井埋込型、全熱交換形		500			2F滅菌室(隣室天井裏設置)	三菱電機㈱ LGH-50RS2
		9	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形	※エレメント取出不可	500			2F診査室	三菱電機㈱ LGH-50RS2
		10	HE-8	〃	天吊カセット型、全熱交換形		150			2Fレントゲン室暗室	三菱電機㈱ LGH-15CST
		11	HE-9	〃	天吊カセット型、全熱交換形		250			2F X線操作室	三菱電機㈱ LGH-25CST
		12	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形	※運転確認のみ	500			2Fレントゲン室	三菱電機㈱ LGH-50RS2
		13	HE-8	〃	天井埋込型、全熱交換形	※エレメント取出不可	350			2F待合室	三菱電機㈱ LGH-35RS2
		14	HE-2	3F	天井埋込型、全熱交換形	※運転確認のみ	250			3F局長室	三菱電機㈱ LGH-25RS2
		15	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形	※エレメント取出不可	500			3F林務部	三菱電機㈱ LGH-50RS2
		16	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形		500			3F林務部	三菱電機㈱ LGH-50RS2
		17	HE-	5F	天井埋込型、全熱交換形	※エレメント取出不可	800			5F第2会議室	三菱電機㈱ LGH-80RS2
		18	HE-	〃	天井埋込型、全熱交換形	※エレメント取出不可	800			5F第3会議室	三菱電機㈱ LGH-80RS2
		19	HE-7	6F	天井埋込型、全熱交換形		500			6F第4会議室(A)	三菱電機㈱ LGH-50RS2
		20	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形		500			6F第4会議室(B)	三菱電機㈱ LGH-50RS2
		21	HE-7	8F	天井埋込型、全熱交換形		500			8F展望室	三菱電機㈱ LGH-50RS2
3	パッケージエアコン	1	ACP-1	宿直室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		7.1	10.5	3F屋上	㈱東芝 ROG-J805HT
		1-1		(年1回) 天井カセット形					(補助ヒートポンプ2.0KW)	1F宿直室	㈱東芝 AIU-J806HRG
		2	ACP-2	1階情報機械室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	3.75		12.5	15.0	3F屋上	㈱東芝 ROG-J1405HT-2
		2-1		(年1回) 天井カセット形						1F情報機械室	㈱東芝 AIU-J1406HRG
		3	ACP-3	診査室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		12.5	16.0	3F屋上	㈱東芝 ROG-J1404HT-2
		3-1		(年1回) 天井カセット形						2F診査室	㈱東芝 AIU-J1406HRG
		4	ACP-4	局長室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		12.5	15.0	3F屋上	㈱東芝 ROG-J1404HT-2
		4-1		(年1回) 天井カセット形						3F局長室	㈱東芝 AIU-J1406HRG
		5	ACP-50	会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチインバーター形(R22)	3.75		12.5	12.5	3F屋上	㈱東芝 MAR-MJ1401HTM-2
		5-1	ACP-51	(年1回) 天井カセット形				7.1	8.0	6F第4会議室(B)	㈱東芝 AIU-J715HG
		5-2	ACP-52	(年1回) 天井カセット形				7.1	8.0	6F第4会議室(B)	㈱東芝 AIU-J715HG
		6	ACP-60	会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチインバーター形(R22)	3.75		12.5	12.5	3F屋上	㈱東芝 MAR-MJ1401HTM-2
		6-1	ACP-61	(年1回) 天井カセット形				7.1	8.0	6F第4会議室(A)	㈱東芝 AIU-J715HG
		6-2	ACP-62	(年1回) 天井カセット形				7.1	8.0	6F第4会議室(A)	㈱東芝 AIU-J715HG
	定期点検対象 簡易点検(屋外)のみ 簡易点検(屋内)のみ 簡易点検(屋内)のみ 簡易点検(屋内)のみ 簡易点検(屋内)のみ	7	ACP-70	X線室等	空冷式ヒートポンプ、マルチインバーター形(R22)	5.6×2		40.0	40.0	3F屋上	㈱東芝 MAR-MJ4051HTM
		7-1	ACP-71	(年1回) 天井カセット形				11.2	12.5	2F待合室	㈱東芝 AIU-J1125HG
		7-2	ACP-72	(年1回) 天井カセット形				6.3	7.1	2F X線操作室	㈱東芝 AIU-J635HG
		7-3	ACP-73	(年1回) 天井カセット形				4.5	5.0	2F暗室	㈱東芝 AIU-J455HG
		7-4	ACP-74	(年1回) 天吊露出形				5.6	6.3	2F X線室	㈱東芝 AIU-J565HG
		7-5	ACP-75	(年1回) 天吊露出形				5.6	6.3	2F X線室	㈱東芝 AIU-J565HG
		8	ACP-8	食堂	空冷式ヒートポンプ、マルチインバーター形(R22)	4.89		7.1	8.5	3F屋上	㈱東芝 ROA-J802HT-2
		8-1		(年1回) 天井カセット形			570			1F食堂	㈱東芝 AIU-J405WHG
		8-2		(年1回) 天井カセット形			570			1F食堂	㈱東芝 AIU-J405WHG
		9	ACP-9	4階OA機械室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		7.1	8.5	2F屋上	㈱東芝 ROG-J805HT
		9-1		(年1回) 天井カセット形(2方向)			1,140			4階OA機械室	㈱東芝 AIU-J805WHG
		10	ACP-10	1階監視室(パージングエアコン)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	0.75		2.8	4.2	1F屋外	㈱東芝 HAS-A282T6
		10-1		(年1回) 天井カセット形				2.8	4.2	1F監視室	㈱東芝 HAS-C282V4
		11	ACP-11	土木部	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	1.5		6.3	8.0	屋上	㈱東芝 ROA-J714HT-2
		11-1		(年1回) 天吊隠蔽形			1,320	6.3	8.0	5F土木部	㈱東芝 AID-715HG

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
3	パッケージエアコン	12	ACP-12	通信機械室	空冷式ヒートポンプ、インバータ形(R22)	2.2		12.5	16.0	屋上	㈱東芝 ROA-J1404HT-2
		12-1		(年1回)	天吊露出形			12.5	16.0	PH通信機械室	㈱東芝 AID-J1404HG
		13		情報ハイウェイ	空冷式ヒートポンプ、インバータ形(R22)	1.3		4.5	5.0	1F屋外	三菱電機㈱ PU-J50SGA9
		13-1		(年1回)	天吊露出形		650	4.5	5.0	1F情報ハイウェイ	三菱電機㈱ PCA-J50GA9
4	ファンコイルユニット	1	FCU-4-CK2	1F	天吊カセット形					1F総合案内	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		2	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F総合案内	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		3	FCU-6-FI	//	床置隠蔽型					1F総合案内	暖冷工業㈱ DCR-600FR
		4	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		5	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		6	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		7	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		8	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		9	FCU-6-FI	//	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業㈱ DCR-600FR
		10	FCU-6-FI	//	床置隠蔽型					1F情報機械室	暖冷工業㈱ DCR-600FR
		11	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					1F県税室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		12	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					1F県税室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		13	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					1F県税室	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		14	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					1F県税室	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		15	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					1F情報機械室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		16	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					1F職員組合室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		17	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					1F風除室廊下	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		18	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F運転技術控室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		19	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F清掃員室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		20	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		21	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		22	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		23	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					1F更衣室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		24	FCU-2-CK2	//	天吊カセット形					1F更衣室	暖冷工業㈱ DCR-200PW-F
		25	FCU-2-CK2	//	天吊カセット形					1F厨房更衣室	暖冷工業㈱ DCR-200PW-F
		26	FCU-3-CK2	//	天吊カセット形					1F待合室	暖冷工業㈱ DCR-300PW-F
		27	FCU-3-CK2	//	天吊カセット形					1F待合室	暖冷工業㈱ DCR-300PW-F
		28	FCU-2-FR	//	床置露出型					1F浴室	暖冷工業㈱ DCR-200SFV
		29	FCU-2-FR	//	床置露出型					1F浴室	暖冷工業㈱ DCR-200SFV
		30	FCU-6-CK2	2F	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		31	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		32	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		33	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		34	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		35	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		36	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		37	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		38	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		39	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		40	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		41	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-800FR
		42	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業㈱ DCR-800FR
		43	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					2F診査室	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		44	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F面接室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		45	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F栄養相談室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		46	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F栄養相談室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		47	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					2F栄養相談室	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		48	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					2F栄養実習室	暖冷工業㈱ DCR-400FR
		49	FCU-6-CI	//	天井埋込型					2F栄養実習室	暖冷工業㈱ DCR-600CH
		50	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2Fこころのゲサセンター	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		51	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2Fこころのゲサセンター	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		52	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F滅菌室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		53	FCU-6-CK2	2F	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		54	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					2F結核相談室	暖冷工業㈱ DCR-600PW-F
		55	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					2F1x1x 相談室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		56	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		57	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業㈱ DCR-400PW-F
		58	FCU-2-CK2	//	天吊カセット形					2F更衣室	暖冷工業㈱ DCR-200PW-F
		59	FCU-2-CK2	//	天吊カセット形					2F更衣室	暖冷工業㈱ DCR-200PW-F
		60	FCU-2-FR	//	床置露出型					2F浴室	暖冷工業㈱ DCR-200SFV

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
4	ファンコイルユニット	61	FCU-4-CK2	3F	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		62	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		63	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		64	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		65	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		66	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		67	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		68	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		69	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		70	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		71	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					3F局長室	暖冷工業機 DCR-800FR
		72	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					3F局長室	暖冷工業機 DCR-800FR
		73	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-800FR
		74	FCU-2-CK2	//	天吊カセット形					3F相談室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		75	FCU-2-CK2	//	天吊カセット形					3F相談室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		76	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		77	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		78	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		79	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		80	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		81	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		82	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		83	FCU-8-FI	//	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		84	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					3F林務水産実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		85	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					3F林務水産実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		86	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					3F軽油実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		87	FCU-3-CK2	//	天吊カセット形					3F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		88	FCU-3-CK2	//	天吊カセット形					3F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		89	FCU-4-CK2	4F	天吊カセット形					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		90	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		91	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		92	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		93	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400FR
		94	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400FR
		95	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400FR
		96	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400FR
		97	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		98	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		99	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		100	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		101	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR
		102	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR
		103	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR
		104	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR
		105	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		106	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		107	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		108	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR
		109	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR
		110	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR
		111	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					4F土壌作物診断室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		112	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					4F土壌作物診断室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		113	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					4F第1会議室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		114	FCU-4-FI	//	床置隠蔽型					4F第1会議室	暖冷工業機 DCR-400FR
		115	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					4F生活実験室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		116	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					4F生活実験室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		117	FCU-3-CK2	//	天吊カセット形					4F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		118	FCU-3-CK2	//	天吊カセット形					4F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		119	FCU-4-CK2	5F	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		120	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		121	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		122	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		123	FCU-4-CK2	//	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		124	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		125	FCU-6-CK2	//	天吊カセット形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-600PW-F

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

[illegible]

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

[illegible]

【二戸合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調調和機	1	ACC-1-1	1F 系統	ユニット形	1.5	2,400	21.6	36.4	1階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-40AO
		2	ACC-1-2	厨房 系統	ユニット形	3.7	4,800	43.2	72.7	1階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-80AO
		3	ACC-2	2F 系統	ユニット形、全熱交換器	22.0	16,300	79.2	97.0	2階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-300HX
		4	ACC-3	3F 系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	12,000	40.5	57.1	3階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-200HX
		5	ACC-4	4F 系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	12,000	57.9	60.9	4階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-200HX
		6	ACC-5	5F 系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	14,000	61.7	77.4	5階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-250HX
		7	ACC-6	6F 系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	14,000	61.7	77.4	6階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-250HX
		8	ACC-7	2～6F 系統	ユニット形	7.5	15,000	135.0	27.3	7階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-250AO
		9	MH-404	2F吹抜	天井埋込型(ミニエアロ)	2.95	2,250	11.6	19.9	2F保健福祉環境部	新晃工業㈱ MH-404
		10	MH-304	1Fホールの西側	天井埋込型(ミニエアロ)	2.15	1,680	10.2	10.1	1F県民ホール、展示ロビー	新晃工業㈱ MH-304
		11	MH-304	北側玄関ホール	天井埋込型(ミニエアロ)	2.15	1,680	10.2	10.1	北側玄関ホール	新晃工業㈱ MH-304
		12	MH-304	南側玄関ホール	天井埋込型(ミニエアロ)	2.15	1,680	10.2	10.1	南側玄関ホール	新晃工業㈱ MH-304
		13	MH-402	1Fホールの中央	天井埋込型(ミニエアロ)	3.0	2,400	11.8	11.6	1F県民ホール、展示ロビー	新晃工業㈱ MH-402
		14	MH-504	1Fホールの東側	天井埋込型(ミニエアロ)	3.9	3,240	18.3	17.4	1F廊下	新晃工業㈱ MH-504
2	空調換気扇	1	HEA-4	BF	天吊機付型		350			B F 監視室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		2	HEA-1	1F	天吊埋込型		1,000			1 F 県民ロビー	三菱電機㈱ LGH-100RX3
		3	HEA-1	〃	天吊埋込型		1,000			1 F 大会議室	三菱電機㈱ LGH-100RX3
		4	HEA-1	〃	天吊埋込型		1,000			1 F 大会議室	三菱電機㈱ LGH-100RX3
		5	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			1 F 地域交流ルーム	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		6	HEA-3	〃	天吊機付型		250			1 F 相談室	三菱電機㈱ LGH-25CX3
		7	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			1 F 二戸消費生活センター	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		8	HEA-4	〃	天吊機付型		350			1 F 総合案内窓口	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		9	HEA-6	〃	天吊埋込型		800			1 F 食堂	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		10	HEA-6	〃	天吊埋込型		800			1 F 食堂	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		11	HEA-5	〃	天吊機付型		350			1 F 運転技士控室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		12	HEA-4	〃	天吊機付型		350			1 F 職員組合事務室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		13	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			1 F 二戸地域雇用創造協議会	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		14	HEA-4	〃	天吊機付型		350			1 F 理髪	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		15	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			1 F 宿直室	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		16	HEA-2	2F	天吊埋込型		500			2 F 診査室	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		17	HEA-7	〃	天吊埋込型		350			2 F 岩手県教職員組合県北支部	三菱電機㈱ LGH-35RX3
		18	HEA-15	〃	天吊埋込型		650			2 F 2 A会議室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		19	HEA-15	〃	天吊埋込型		650			2 F 2 B会議室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		20	HEA-13	3F	フットインテリア型		150			3 F 女子休憩室	三菱電機㈱ VL-150ZSD
		21	HEA-13	〃	フットインテリア型		150			3 F 男子休憩室	三菱電機㈱ VL-150ZSD
		22	HEA-3	〃	天吊機付型		250			3 F 保健相談室(4)	三菱電機㈱ LGH-25CX3
		23	HEA-3	〃	天吊機付型		250			3 F 保健相談室(3)	三菱電機㈱ LGH-25CX3
		24	HEA-3	〃	天吊機付型		250			3 F X線操作室	三菱電機㈱ LGH-25CX3
		25	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			3 F X線室	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		26	HEA-10	〃	天吊埋込型		1,000			3 F 化学検査室	三菱電機㈱ LGH-100RX3
		27	HEA-12	〃	天吊機付型		350			3 F 研究室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		28	HEA-11	〃	天吊埋込型		350			3 F 機器分析室	三菱電機㈱ LGH-35RX3
		29	HEA-9	〃	天吊埋込型		800			3 F 細菌検査室	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		30	HEA-8	〃	天吊埋込型		650			3 F 洗浄滅菌室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		31	HEA-14	4F	天吊埋込型		650			4 F 4D会議室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		32	HEA-14	〃	天吊埋込型		650			4 F 入札室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		33	HEA-5	〃	天吊機付型		350			4 F 局長副局長室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		34	HEA-6	〃	天吊埋込型		800			4 F 特別会議室	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		35	HEA-16	6F	天吊埋込型		800			6 F 教育事務所(二戸駐在)	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		36	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			6 F 6E会議室	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		37	HEA-1	〃	天吊埋込型		1,000			6 F 共用青写真室	三菱電機㈱ LGH-100RX3
					</						

【二戸合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
3	パッケージエアコン 簡易点検(屋外)のみ 簡易点検(屋内)のみ 簡易点検(屋内)のみ 簡易点検(屋内)のみ	1	ACP-14	室外機	天井埋込形 インバータシグル R410A	0.75		4.5	5.0	室外機 B F ドライアイ	㈱東芝 ROA-P500H	
		1-1	ACP-14	(年1回)	天井埋込形 2方向吹出しタイプ			680	4.5	5.0	室内機 B F 監視室	㈱東芝 AIU-P500H
		2	ACP-2	室外機 1F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP280	
		2-1	ACP-2-1	(年1回)	天井吊形 厨房用		1,110	14.0	16.0	室内機 1 F 厨房	㈱東芝 MMC-P801PH	
	2-2	ACP-2-1	(年1回)	天井吊形 厨房用		1,110	14.0	16.0	室内機 1 F 厨房	㈱東芝 MMC-P801PH		
	2-3	ACP-2-2	(年1回)	天井吊形 小形タイプ (1方向吹出し)		540	2.2	2.5	室内機 1 F 更衣室	㈱東芝 MMU-P284YH		
	3	ACP-1	室外機 1F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	4.1		14.0	16.0	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP1401HT		
	3-1	ACP-1-1	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 1 F 理髪室	㈱東芝 MMU-P456WH		
	3-2	ACP-1-2	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 1 F 宿直室(1)	㈱東芝 MMU-P566WH		
	3-3	ACP-1-3	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 1 F 宿直室(2)	㈱東芝 MMU-P456WH		
	4	ACP-3	室外機 2F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0+4.1		38.4	43.0	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP3841HT		
	4-1	ACP-3-2	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	室内機 2 F 授乳室	㈱東芝 MMU-P366WH		
	4-2	ACP-3-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 2 F 診査室	㈱東芝 MMU-P717H		
	4-3	ACP-3-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 2 F 診査室	㈱東芝 MMU-P717H		
	4-4	ACP-3-3	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 授乳室	㈱東芝 MMU-P567H		
	4-5	ACP-3-3	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 授乳室	㈱東芝 MMU-P567H		
	5	ACP-9	室外機 2F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0		22.4	25.0	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP2241HT		
	5-1	ACP-9-2	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 2 A 会議室	㈱東芝 MMU-P567H		
	5-2	ACP-9-2	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 2 A 会議室	㈱東芝 MMU-P567H		
	5-3	ACP-9-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 2 B 会議室	㈱東芝 MMU-P567H		
	5-4	ACP-9-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	室内機 2 F 2 B 会議室	㈱東芝 MMU-P567H		
	6	ACP-4	室外機 3F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0		22.4	25.0	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP2241HT		
	6-1	ACP-4-5	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		570	2.2	2.5	室内機 3 F 保険相談待合室(4)	㈱東芝 MMU-P226WH		
	6-2	ACP-4-4	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		570	2.2	2.5	室内機 3 F 保険相談待合室(3)	㈱東芝 MMU-P226WH		
	6-3	ACP-4-1	(年1回)	天井吊形 1方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 3 F X線室	㈱東芝 MMU-P564SH		
	6-4	ACP-4-1	(年1回)	天井吊形 1方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 3 F X線室	㈱東芝 MMU-P564SH		
	6-5	ACP-4-2	(年1回)	天井吊形 1方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 3 F 操作室	㈱東芝 MMU-P454SH		
	6-6	ACP-4-3	(年1回)	天井吊形 1方向吹出しタイプ		540	2.8	3.2	室内機 3 F 暗室 A	㈱東芝 MMU-P364YH		
	7	ACP-6	室外機	天井埋込形 インバータシグル R410A	2.5		10.0	11.2	室外機 2 F 北側 1号屋根	㈱東芝 ROA-P1120H		
	7-1	ACP-6	(年1回)	天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	室内機 3 F 感染症物品庫	㈱東芝 AIU-P1120H		
	8	ACP-5	室外機 3F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP2801HT		
	8-1	ACP-5-3	(年1回)	天井吊形 1方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	室内機 3 F 原子吸光光度計室	㈱東芝 MMU-P364YH		
	8-2	ACP-5-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	室内機 3 F 細菌検査室	㈱東芝 MMU-P457H		
	8-3	ACP-5-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	室内機 3 F 細菌検査室	㈱東芝 MMU-P457H		
	8-4	ACP-5-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	室内機 3 F 細菌検査室	㈱東芝 MMU-P457H		
	8-5	ACP-5-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	室内機 3 F 細菌検査室	㈱東芝 MMU-P457H		
	8-6	ACP-5-2	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	室内機 3 F 暗室	㈱東芝 MMU-P366WH		
	9	ACP-7	室外機 4F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP2801HT		
	9-1	ACP-7-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 4 F 4 D 会議室	㈱東芝 MMU-P717H		
	9-2	ACP-7-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 4 F 4 D 会議室	㈱東芝 MMU-P717H		
	9-3	ACP-7-2	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 4 F 共用入札室	㈱東芝 MMU-P717H		
	9-4	ACP-7-2	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	室内機 4 F 共用入札室	㈱東芝 MMU-P717H		
	10	ACP-8	室外機 4F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP2801HT		
	10-1	ACP-8-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,602	9.0	10.0	室内機 4 F 局長副局長室	㈱東芝 MMD-P1125H		
	10-2	ACP-8-2	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,320	8.0	9.0	室内機 4 F 特別会議室	㈱東芝 MMD-P805H		
	10-3	ACP-8-2	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,320	8.0	9.0	室内機 4 F 特別会議室	㈱東芝 MMD-P805H		
	11	ACP-10	室外機 6F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R410A	3.1		14.0	16.0	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 PUSY-FP140MH2		
	11-1	ACP-10-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,320	7.1	8.0	室内機 6 F 教育事務所(二戸駐在)	㈱東芝 PLFY-P71HMG9		
	11-2	ACP-10-1	(年1回)	天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,320	7.1	8.0	室内機 6 F 教育事務所(二戸駐在)	㈱東芝 PLFY-P71HMG9		
	12	ACP-11	室外機 6F系統	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0+4.1		38.4	43.0	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 MMY-MP3841HT		
	12-1	ACP-11-1	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 6 F 廊下	㈱東芝 MMU-P566WH		
	12-2	ACP-11-1	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	室内機 6 F 廊下	㈱東芝 MMU-P566WH		
	12-3	ACP-11-2	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 6 F 6E会議室	㈱東芝 MMU-P456WH		
	12-4	ACP-11-2	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 6 F 6E会議室	㈱東芝 MMU-P456WH		
12-5	ACP-11-2	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 6 F 農業委員会事務局	㈱東芝 MMU-P456WH			
12-6	ACP-11-2	(年1回)	天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	室内機 6 F 農業委員会事務局	㈱東芝 MMU-P456WH			
13	ACP-12	室外機	天井埋込形 インバータシグル R410A	2.5		10.0	11.2	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 ROA-P1120H			
13-1	ACP-12	(年1回)	天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	室内機 7 F 情報機械室	㈱東芝 AIC-P1120H			
14	ACP-13	室外機	天井埋込形 インバータシグル R410A	2.5		10.0	11.2	室外機 7 R F 屋上	㈱東芝 ROA-P1120H			
14-1	ACP-13	(年1回)	天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	室内機 8 F 防災無線機械室	㈱東芝 AIC-P1120H			

【二戸合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
4	ファンコイルユニット	1	FCU-6	BF	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	B F E Vホール	新晃工業㈱ CP-600BKF
		2	FCU-8	1F	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F 大会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		3	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F 大会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		4	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F 大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		5	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F 大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		6	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F 大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		7	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F 大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		8	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F 倉庫(旧喫煙室)	新晃工業㈱ SFR-800KF
		9	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F 地域交流N-ム	新晃工業㈱ SFR-800KF
		10	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F 地域交流N-ム	新晃工業㈱ SFR-800KF
		11	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 地域交流N-ム	新晃工業㈱ CP-400BKF
		12	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1 F 相談室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		13	FCU-3	〃	CK-2	0.054	460	2.65	4.51	1 F 二戸消費生活センター	新晃工業㈱ CP-300BKF
		14	FCU-3	〃	CK-2	0.054	460	2.65	4.51	1 F 二戸消費生活センター	新晃工業㈱ CP-300BKF
		15	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1 F 二戸消費生活センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		16	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1 F 職業情報紹介コーナー	新晃工業㈱ CP-600BKF
		17	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1 F 職業情報紹介コーナー	新晃工業㈱ SFR-600KF
		18	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		19	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		20	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		21	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		22	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		23	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		24	FCU-8	〃	FRH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F 運転技士控室	新晃工業㈱ SF-800KF
		25	FCU-8	〃	FRH	0.116	1,310	7.57	12.56	1 F 職員労働組合事務室	新晃工業㈱ SF-800KF
		26	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 二戸地域雇用創造協議会	新晃工業㈱ CP-400BKF
		27	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1 F 二戸地域雇用創造協議会	新晃工業㈱ CP-400BKF
		28	FCU-6	2F	FRH	0.084	970	5.64	8.89	2 F 女子静養室	新晃工業㈱ SF-600KF
		29	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	2 F 男子静養室	新晃工業㈱ SF-300KF
		30	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F デイケア室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		31	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F デイケア室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		32	FCU-3	〃	FIH	0.045	460	2.65	4.51	2 F 保健相談室(1)	新晃工業㈱ SFR-300KF
		33	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F 保健相談室(2)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		34	FCU-3	〃	CK-2	0.045	460	2.65	4.51	2 F 面接室(2)	新晃工業㈱ SF-300KF
		35	FCU-3	〃	CK-2	0.045	460	2.65	4.51	2 F 面接室(1)	新晃工業㈱ SF-300KF
		36	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F 診査室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		37	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F 診査室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		38	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	2 F 診査室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		39	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	2 F 保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		40	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F 保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-400KF
		41	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F 保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-400KF
		42	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2 F 2 A会議室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		43	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	2 F 清掃員室	新晃工業㈱ SF-300KF
		44	FCU-3	3F	FRH	0.045	460	2.65	4.51	3 F 女子休憩室	新晃工業㈱ SF-300KF
		45	FCU-3	〃	FRH	0.045	460.0	2.65	4.51	3 F 男子休憩室	新晃工業㈱ SF-300KF
		46	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	3 F 保健相談室(2)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		47	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	3 F 保健相談室(1)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		48	FCU-6	〃	CK-2	0.084	970	5.64	8.89	3 F 栄養相談室	新晃工業㈱ SF-600KF
		49	FCU-6	〃	CK-2	0.084	970	5.64	8.89	3 F 栄養相談室	新晃工業㈱ SF-600KF
		50	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3 F 機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		51	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3 F 機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		52	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3 F 機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		53	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	3 F 健康増進室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		54	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	3 F 健康増進室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		55	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	3 F 天秤室	新晃工業㈱ SF-300KF
		56	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3 F 化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		57	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3 F 化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		58	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3 F 化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		59	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3 F 化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		60	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3 F 研究室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		61	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3 F 洗浄滅菌室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		62	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3 F 洗浄滅菌室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		63	FCU-8	4F	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F 4 D会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		64	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F 4 D会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		65	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F 共用入札室	新晃工業㈱ SFR-800KF

【二戸合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
4	ファンコイルユニット	66	FCU-8	4F	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F 共用入札室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		67	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	4 F 共用縦覧室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		68	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	4 F 地域振興センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		69	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	4 F 地域振興センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		70	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	4 F 地域振興センター	新晃工業㈱ SFR-400KF
		71	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F 局長副局長室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		72	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	4 F 県税室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		73	FCU-2	〃	FIH	0.031	310	1.74	3.17	4 F 県税室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		74	FCU-2	〃	FIH	0.031	310	1.74	3.17	4 F 県税室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		75	FCU-8	〃	FRH	0.116	1,310	7.57	12.56	4 F 生活実験室	新晃工業㈱ SF-800KF
		76	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	4 F 軽油分析室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		77	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	4 F 土壌作物実験室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		78	FCU-6	5F	FIH	0.084	970	5.64	8.89	5 F 農業改良普及センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		79	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	5 F 農業改良普及センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		80	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	5 F 農業改良普及センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		81	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	5 F 農業振興センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		82	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	5 F 農業振興センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		83	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	5 F 農業振興センター	新晃工業㈱ SFR-400KF
		84	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	5 F 農村整備室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		85	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	5 F 農村整備室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		86	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	5 F 農村整備室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		87	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	5 F 農村整備室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		88	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	5 F 二戸市役所分室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		89	FCU-2	〃	FIH	0.031	310	1.74	3.17	5 F 二戸市役所分室	新晃工業㈱ SFR-200KF
		90	FCU-2	〃	FIH	0.031	310	1.74	3.17	5 F 二戸市役所分室	新晃工業㈱ SFR-200KF
		91	FCU-8	6F	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	6 F 教育事務所（二戸駐在）	新晃工業㈱ SFR-800KF
		92	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	6 F 教育事務所（二戸駐在）	新晃工業㈱ SFR-800KF
		93	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	6 F 二戸市役所分室	新晃工業㈱ SF-800KF
		94	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 土木セター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		95	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 土木セター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		96	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 土木セター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		97	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 土木セター	新晃工業㈱ SFR-600KF
98	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 土木セター	新晃工業㈱ SFR-600KF		
99	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 土木セター	新晃工業㈱ SFR-600KF		
100	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 二戸市役所分室	新晃工業㈱ SFR-600KF		
101	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 二戸市役所分室	新晃工業㈱ SFR-600KF		
102	FCU-6	〃	FRH	0.084	970	5.64	8.89	6 F 教科書センター兼ライブラリー	新晃工業㈱ SF-600KF		
5	送風機	1	FO-1	BF 電気室	給気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊型)＃3	1.5	7,640			地下機械室	荏原製作所 SRM3 3
		2	EF-1	BF 電気室	排気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊型)＃3	1.5	7,640			地下機械室	荏原製作所 SRM3 3
		3	FO-2	BF 発電機室	給気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊型)＃2・1/2	0.75	4,580			地下機械室	荏原製作所 SRM3 2 1/2
		4	FO-3	BF ボイラー室	給気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊型)＃2・1/2	0.75	4,300			地下機械室	荏原製作所 SRM3 2 1/2
		5	FO-4	BF 水槽室	給気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊型)＃2	0.4	2,400			地下機械室	荏原製作所 SRM3 2
		6	EF-4	BF 水槽室	排気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊型)＃2	0.4	2,400			地下機械室	荏原製作所 SRM3 2
		7	EF-5	駐車場	排気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊型)＃3・1/2	3.7	10,800			地下駐車場内「機材庫」	荏原製作所 SRM3 3 1/2
		8	EF-5	駐車場	排気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊型)＃3・1/2	3.7	10,800			1F 厨房倉庫	荏原製作所 SRM3 3 1/2
		9	EF-6	厨房	排気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊片持型)＃2・1/2	0.75	4,800			1階厨房	荏原製作所 SRM03 2 1/2
		10	EF-7	厨房	排気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊片持型)＃1・1/2	0.4	1,300			1階厨房	荏原製作所 SRM3 1 1/2
		11	EF-8	厨房	排気ファン、片吸込シロコッパン(天井吊片持型)＃1・1/2	0.4	900			1階厨房	荏原製作所 SRM3 1 1/2
6	排煙機	1	1台		片吸込ターボファンVペー#1駆動形#4・1/2	11.0	21,900			7階空調機械室	荏原製作所 SRP3H 4 1/2

【宮古庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空気調和機	1	ACU-1	1F北側	ユニット形立型	5.5	10,680	43.26	55.24	1F空調機械室	FCV-141SEZO5-B
		2	ACU-2	1F南側	ユニット形立型	2.2	7,500	30.35	38.72	1F空調機械室	FCV-121SEZO5-B
		3	ACU-3	2F北側	ユニット形立型	3.7	7,860	30.82	40.58	2F空調機械室	FCV-121SEZO5-B
		4	ACU-4	2F南側	ユニット形立型	3.7	6,160	31.98	42.21	2F空調機械室	FCV-121SEZO5-B
		5	ACU-5	3F北側	ユニット形立型	7.5	15,180	57.21	78.38	3F空調機械室	FCV-201SEZO5-B
		6	ACU-6	3F南側	ユニット形立型	5.5	11,700	57.21	60.47	3F空調機械室	FCV-141SEZO5-B
		7	ACU-7	外気処理	ユニット形横型	5.5	18,360	48.72	82.09	PH4F機械室	FCV-201SEZO5-B
2	パッケージエアコン	1		旧理容室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR
		1-1		(年1回) 天井吊型		0.8				付属棟1F旧理容室	日立 RPC-NP40K
		2		職員組合事務室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			10.0	11.2	付属棟屋外(リコ-ル対象外製造番号)	日立 RAS-NP112HVR
		2-1		(年1回) 天井吊型		1.8				付属棟1F職員組合事務室	日立 RPC-NP112K
		3		清掃員室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR
		3-1		(年1回) 天井吊型		0.8				付属棟1F清掃員室	日立 RPC-NP40K
		4		河川巡視員室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR
		4-1		(年1回) 天井吊型		0.8				付属棟河川巡視員室	日立 RPC-NP40K
		5		畜産衛生検査室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)(ル-ヒエコン)			2.8	3.6	付属棟屋外	シャープ AU-B28VXY
		5-1		(年1回) 天井吊型		1.7				付属棟2F畜産衛生検査室	シャープ AY-B28VX
		6		運転手控室	空冷式ヒートポンプ形(R32)(ル-ヒエコン)			3.6	4.0	別棟屋外	パナソニック CU-286CF
		6-1		(年1回) 天井吊型		0.8				別棟運転手控室	パナソニック CS-286CF-W
		7		情報機械室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			7.1	-	1F屋外	日立 RAS-NP56AJ
		7-1		(年1回) 天井吊形(冷房専用)		1.6				2F情報機械室	日立 RPC-NP80K
		8		電話交換室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			5.0	-	1F屋外	日立 RAS-NP56AJ
		8-1		(年1回) 天井吊形(冷房専用)		1.0				2F電話交換室	日立 RPC-NP56K
		9		相談室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			4.0	4.5	2F屋外	日立 RAS-NP45HVR
		9-1		(年1回) 壁掛型		0.9				2F相談室	
		10		厨房	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			7.1	8.0	1F屋外(リコ-ル対象外製造番号)	日立 RAS-NP80HVR
10-1		(年1回) 厨房用		1.8				1F厨房	日立 RPC-NP80K		
3	ファンコイルユニット	1		1F	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F母子乳児成人相談室	木村工機 FS3-400ZK
		2		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F母子乳児成人相談室	木村工機 FS3-400ZK
		3		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F第2会議室	木村工機 FS3-400ZK
		4		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F第2会議室	木村工機 FS3-400ZK
		5		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F食堂	木村工機 FS3-400ZK
		6		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F食堂	木村工機 FS3-400ZK
		7		〃	床置露出型	0.030		2.62	2.62	1F食堂休憩室	木村工機 FS3-300ZK
		8		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F宿直室	木村工機 FS3-400ZK
		9		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F第1会議室	木村工機 FS3-400ZK
		10		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	1F県税室	木村工機 FSR3-600ZK
		11		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	1F県税室	木村工機 FSR3-600ZK
		12		〃	床置埋込型	0.030		2.62	2.62	1F消費生活面接室	木村工機 FSR3-300ZK
		13		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F県民ホール	木村工機 FS3-400ZK
		14		〃	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK
		15		〃	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK
		16		〃	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK
		17		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F X線室	木村工機 FS3-400ZK
		18		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F一般相談室	木村工機 FS3-400ZK
		19		2F	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F試験検査室	木村工機 FS3-400ZK
		20		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F栄養相談室	木村工機 FS3-400ZK
		21		〃	床置埋込型	0.045		3.75	4.86	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-600ZK
		22		〃	床置埋込型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-600ZK
		23		〃	床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-400ZK
		24		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-400ZK
		25		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-300ZK
		26		〃	床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FS3-300ZK
		27		〃	床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FS3-300ZK
		28		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F副局長室	木村工機 FS3-400ZK
		29		〃	床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		30		〃	床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		31		〃	床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK
		32		〃	床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F三陸DMOセンター	木村工機 FSR3-400ZK
		33		〃	床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F情報機械室	木村工機 FS3-300ZK
		34		〃	床置露出型	0.045		3.75	4.86	2F電話交換室	木村工機 FS3-400ZK
		35		〃	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F診査室	木村工機 FS3-400ZK
		36		3F	床置埋込型	0.095		7.50	9.69	3F土木センター	木村工機 FSR3-1200ZK

【宮古合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

[illegible]