

入畑発電所における再生可能エネルギー電気特定卸供給の協働事業者選定に係る
公募型プロポーザルの応募に関する質問回答について

No.	資料名称	該当頁 該当行	質問内容	回答内容
1	試験電力売電に係る仕様書	P1 16行目 P3 8行目	「本発電所は固定価格買取制度の適用を令和8年1月1日(木)午前0時より予定」とあり、非化石価値の項目では「本契約には、非化石価値を含む」とありますが、試験電力は非FIT非化石価値を含むと解釈してよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。試験電力には非FIT非化石価値を含みます。
2	試験電力売電に係る仕様書	P1 18行目	試験電力単価の見積もりに際し、供給タイミングが昼間or夜間、平日or休日のどちらで実施されるか	試験電力は、平日昼間の運転・停止を予定していますが、試験の進捗状況等によっては、休日を含む昼夜連続運転を実施する場合があります。
3	試験電力売電に係る仕様書	P1 18行目	提案者への結果通知8月6日(水)から、試験発電開始9月8日(月)まで約1か月ですが、東北電力NWの発電量調整供給契約のリードタイム「申込書を不備なく受領し1か月程度」に対し、余裕がありませんもしこの手続きが遅れた場合は、許容いただけるのでしょうか。	試験電力量の売電期間は、発電量調整供給契約に係る期間を見込んだものであり、提案者への結果通知後は、速やかに発注者と試験電力に係る電力供給契約を締結し、発電量調整供給契約の手続きを進めていただきます。 なお、契約締結者の責によらず、手続きが遅れた場合は、試験電力量の売電期間を別途協議します。
4	試験電力売電に係る仕様書	P1 18行目 P3 1行目	発電量調整供給契約、発電販売計画マスタ変更に必要な広域機関への発電所マスタ登録は、非調整電源として企業局様にて実施されるという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	試験電力売電に係る仕様書	P3 5行目	試験電力の発電計画は、いつまでに(発電日の○日前)、どのような形式(48コマ電力など)で送付頂けるかをご教示いただきたい。	発電日の2日前の9時までに、24時間を30分毎に区切った48コマ分の発電計画を送付する予定です。