

## 防 災 設 備 一 覧 表

## 1 岩手県立総合教育センター

消防用設備等	消防用設備等の種類等	点検の内容及び方法	数量
消火器	消火器（粉末）	機器点検	51 本
屋内消火栓設備	消火栓箱（ホース2本格納）	機器点検 総合点検	19 個
	消火栓起動装置（S T M）		1 台
	消火栓ポンプ、消火栓モーター		1 組
	表示灯		19 個
	水源		1 組
	呼水装置	1 組	
	放水試験	総合点検	1 式
自動火災報知設備	差動式スポット型感知器	機器点検 総合点検	250 個
	定温式スポット型感知器		26 個
	光電式煙感知器（2種）		58 個
	火災信号用中継器		47 個
	地区音響装置（ベル）		20 個
	発信機（P型1級）		20 個
	火災報知器受信盤（65回線）		1 台
	常用電源		1 組
ガス漏れ火災警報設備	ガス漏れ検知器	機器点検 総合点検	49 個
	検知区域警報装置		29 個
	ガス漏れ受信盤（30回線）		1 台
非常警報器具及び設備	放送設備	機器点検 総合点検	1 式
	スピーカー		191 個
	アッテネーター		23 個
誘導灯	誘導灯	機器点検	3 個
誘導標識	誘導標識	機器点検	99 枚
排煙設備	防火扉	機器点検 総合点検	14 枚
	防火シャッター		8 枚
	排煙口		10 台
	ダンパー		4 台
	光電式感知器		40 個
	防煙垂壁		5 枚
	連動制御盤（35回線）		1 台
	排煙機		1 台
連結送水管	連結送水管	機器点検 総合点検	1 台
配線設備	配線	総合点検	1 式

2 岩手県立生涯学習推進センター

消防用設備等	消防用設備等の種類等	点検の内容及び方法	数量
消火器	消火器（粉末）	機器点検	25 本
屋内消火栓設備	操作盤	機器点検 総合点検	1 面
	消火栓箱（ホース2本格納）		8 個
	消火栓起動装置		1 台
	消火栓ポンプ、消火栓モーター		1 組
	表示灯		8 個
	水源		1 組
	呼水装置	1 組	
	放水試験	総合点検	1 式
自動火災報知設備	差動式スポット型感知器	機器点検 総合点検	85 個
	定温式スポット型感知器		31 個
	煙感知器		38 個
	発信機（P型1級）		8 個
	受信機（20回線）		1 面
	常用電源		1 組
ガス漏れ火災警報設備	ガス漏れ検知器	機器点検 総合点検	7 個
	受信機（10回線）		1 面
非常警報器具及び設備	放送設備	機器点検 総合点検	1 式
	アンプ		1 台
	スピーカー		73 個
	アッテネーター		46 個
誘導灯	誘導灯	機器点検	84 個
排煙設備	防火扉	機器点検 総合点検	2 枚
	電動式防火シャッター		5 枚
	手動装置		5 個
	光電式煙感知器		11 個
	防煙垂壁		1 枚
	防災制御盤		1 台
配線設備	配線	総合点検	1 式