

別紙

## キュービクル型ガス絶縁開閉装置用部品 仕様書

1 件名及び数量 キュービクル型ガス絶縁開閉装置用部品 1式

2 納入期限 令和9年9月30日(木)まで

3 納入場所 都南浄化センター(盛岡市東見前3-10-2)

4 購入品の仕様

(1) GX-70V形C-GIS用部品

① 制御パネル 盤番号1	1式
② 制御パネル 盤番号2	1式
③ 制御パネル 盤番号3	1式
④ 制御パネル 盤番号4	1式
⑤ 制御パネル 盤番号5	1式
⑥ 制御パネル 盤番号6	1式
⑦ 制御パネル 盤番号7	1式
⑧ 制御パネル 盤番号8	1式
⑨ 制御パネル 盤番号9	1式
⑩ 集中表示装置	9台
⑪ NFB NF63-SV 2P 15A AL, SLT	53個
⑫ NFB NF63-SV 3P 15A AL, SLT	11個
⑬ 切換 SV PSA-HB22C-JS 「現場-遠方」	16個
⑭ 切換 SV PSA-PB22C-JS 「切-入」	16個
⑮ ヒューズ FA-30C 10A	8本
⑯ パッキン(扉)(前面扉11枚・後面扉2枚)	1式
⑰ コーキング材	10本
⑱ 補修塗料(5Y7/1)	5セット

5 設備機器名(購入品が使用される機器)

- (1) 1号受電ユニット
- (2) 2号受電ユニット
- (3) 1号PCTユニット
- (4) 2号PCTユニット
- (5) No.1変圧器一次ユニット
- (6) No.2変圧器一次ユニット
- (7) No.3変圧器一次ユニット

(8) 1号 GPT ユニット

(9) 2号 GPT ユニット

## 6 納入条件

(1) メーカー基準の据付条件により動作及び性能を確認すること。

(2) 故障が発生した場合は、即時に対応できること。

## 7 提出書類

(1) 工場試験成績書 1部

(2) 保証書 1部

## 8 保証

受注者は納入後1年以内に発生した当該製品等に係る不具合に対し、使用者の故意又は過失でない場合は、交換又は修理及びメンテナンス等を無償で行うこと。

ただし、製造会社等が別に定める保証期間が1年以上に渡る場合にはそれを適用する。

## 9 その他

(1) 発注者がこの仕様に合致しない製品等が納入されたと判断した場合は、契約を無効とし、製品の納入及びその撤去費用等は受注者が全て負担するものとする。

(2) この仕様書に疑義が生じたとき、この仕様書により難い事情が生じたとき、又はこの仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。