

「移動式消火ポンプ」仕様書

仕様項目	内容	数量
移動式消火ポンプ 7組	詳細仕様は下記のとおり	
1 小型可搬式送水装置 (参考物品：トーハツ ミニストライカー S237-00004SET)		7 台
ポンプ型式	1 段式タービンポンプ	
真空ポンプ	セパレート式手動プランジャータイプ	
吸水管口径	40mm	
放水管口径	40mm	
エンジン型式	空冷 4 ストローク単気筒 OHV ガソリンエンジン	
最大出力	1.6kW(2.1PS)/7,000rpm 程度	
最大トルク	2.7N・m(0.28kgf・m)/4,500rpm 程度	
燃料タンク容量	0.77 L 程度	
燃料消費量	0.9 L /h 程度	
標準付属品	耐圧吸水管(3m)、フート弁付ストレーナー、二又分岐管、呼水用手動ポンプ、吐水口金具、背負い子、工具	
2 消防用ホース (参考物品：ジェットホースDライトエース Φ40mm×20m 1.6MPa)		21 本
使用圧	1.6MPa	
口径	40mm	
織組織	平織	
流量	800 L /min	
圧力損失	0.46MPa 以下	
3 管鎧 (参考物品：管鎧 HB 型 (ハンドル・バンド付) 赤紐巻 04HBA40A)		7 本
口径	40mm	
装着品	ハンドル・バンド	

仕様項目	内容	数量
4 噴霧ノズル (参考物品：噴霧ノズル DA 噴霧 05Y4013A Φ40×13Φ)		7 本
	口径	40mm
	ダイヤル可変機能	直射・噴霧・停止
5 その他	・納品される物品一式がすべて連結し使用可能であること。	
	・納品の際は、担当職員の指示に従うこと	
	・納品に当たっての運搬、指定場所への設置はすべて契約業者によること	
	・納品時の搬入、設置、組立において、建物などへ損傷を与えた場合、修理に要する費用は契約業者の負担とすること	
	・担当職員と打ち合わせのうえ、操作・取扱い説明を行うこと	
	・その他、本書に定めない事項で疑問が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること	
納入場所	〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡 6 番地 3 二戸地区合同庁舎 地下 1 階 二戸農林振興センター林務室地下駐車場	
納入期限	令和 9 年 3 月 23 日 (火)	

担当：二戸農林振興センター林務室
 上席林業普及指導員 小岩
 主事 久保
 TEL：0195-23-9204